Resultater av kontrollprøver, Berkåksmoen RA døgnprøver 01.jan.2020 - 31.des.2020

	Berkåksmoen RA avløp døgn innløp						Berkåksmoen RA avløp døgn utløp				Berkåksmoen RA rensegrader					
	Vannføring	Overløp	BOF	KOF	SS	TOTP	BOF	KOF	SS	TOTP	BOF RG	KOF RG	SS RG	TOTP RG	Temperatur	Kommentar
Dag	m3/d	m3/d	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	%	%	%	%	°C	
21.01.20 ti	357		132,0	404	200,00	3,70	29,0	83	18,00	0,32	78	79	91	91		
25.02.20 ti	322		126,0	422	170,00	4,00	44,0	107	53,00	0,93	65	75	69	77		
24.03.20 ti	305		115,0	316	97,00	5,06	27,0	80	25,00	0,39	77	75	74	92		
21.04.20 ti	663		72,0	173	93,00	1,79	22,0	66	34,00	0,41	69	62	63	77		
19.05.20 ti	435		60,0	228	130,00	2,87	22,0	68	28,00	0,35	63	70	78	88		
23.06.20 ti	258		105,0	316	190,00	5,32	36,0	98	49,00	0,56	66	69	74	89		
07.07.20 ti	346		98,0	278	140,00	4,52	33,0	99	30,00	0,85	66	64	79	81		
27.07.20 ma	405		112,0	300	120,00	5,62	42,0	109	43,00	0,97	63	64	64	83		
25.08.20 ti	322		111,0	347	120,00	8,60	30,0	84	26,00	0,92	73	76	78	89		
22.09.20 ti	315		167,0	446	120,00	9,79	48,0	135	59,00	2,12	71	70	51	78		
20.10.20 ti	331		104,0	238	260,00	3,47	41,0	97	32,00	0,56	61	59	88	84		
24.11.20 ti	283		103,0	231	100,00	4,14	34,0	96	33,00	0,60	67	58	67	86		
Sum																
Snitt	362		108,8	308	145,00	4,91	34,0	94	35,83	0,75	68	68	73	85		
Maks	663		167,0	446	260,00	9,79	48,0	135	59,00	2,12	78	79	91	92		
Min	258		60,0	173	93,00	1,79	22,0	66	18,00	0,32	61	58	51	77		
Antall	12	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	