

Svar fra Skagerak energi mht. trafostasjon 3236 Haug Ungdomsskole

Fra: Bjørn Kristiansen <Bjorn.Kristiansen@skagerakenergi.no>

Sendt: onsdag 25. september 2019 14.02

Til: Arve Bockelie <arve.bockelie@faerder.kommune.no>

Emne: SV: Komprimert fil stoppet (eks.: zip)

Hei!

Nettstasjon 3236 Haug Ungdomsskole er dere enbrukere av. I dag er det innmontert en 500kVA transformator 230 V IT. Det kan bytte til en maks 1000kVA transformator
Det er også mulig å bygge om til 400V.

Bjørn Kristiansen

Energiingenør

-- DIREKTE +47 35902515
-- MOBIL +47 92217925
-- SENTRALBORD +47 35935000

Skagerak Nett AS

Postboks 80
3901 Porsgrunn

<http://www.skageraknett.no>

Fra: Arve Bockelie <arve.bockelie@faerder.kommune.no>

Sendt: onsdag 25. september 2019 12:24

Til: Bjørn Kristiansen <Bjorn.Kristiansen@skagerakenergi.no>

Emne: SV: Komprimert fil stoppet (eks.: zip)

Hei

Vet ikke helt hvilket format dere godtar.

Vennligst gi tilbakemelding om pdf som fil-format kommer igjennom hos deg.

Har du fått oversikt mht. hva som skal bygges, første e-post.

Med vennlig hilsen

Arve Bockelie

Overingeniør, utvikling

Eiendomsforvaltningen

Mobil: +47 911 53 830

Sentralbord: 33 39 00 00

www.færder.kommune.no

