



TILLFØRSEL	CK 06	STD	AVKAST	CK 06	STD
Luftmengde	m ³ /h	8 000	Luftmengde	m ³ /h	8 000
Ekst. trykk	Pa	510	Ekst. trykk	Pa	250
Tot. trykk	Pa	975	Tot. trykk	Pa	675
Motoreffekt	KW	4,000	Motoreffekt	KW	3,000
Strømforsyning		400V/3/50Hz	Strømforsyning		400V/3/50Hz
PHW-oppvarming	KW	25,10	Kondensatorbatteri	KW	41,69
DX-kjøling	KW	32,87	Energigjen.	KW	104,12
Energigjen.	KW	104,12			

Prosjektnr.:	200222 .01
Kunde:	Bravida Norge AS, Skien
Bygg prosjekt:	Skien Fengsel
Tegning:	01
System mark:	360.01
Del:	4
Ansvarlig:	Jon E. Jameson
Dato:	04.02.2020
Revisjon:	

Skala
1:30

