



TILLFØRSEL	CK 10	STD	AVKAST	CK 10	STD
Luftmengde	m ³ /h	16 000	Luftmengde	m ³ /h	16 000
Ekst. trykk	Pa	370	Ekst. trykk	Pa	490
Tot. trykk	Pa	787	Tot. trykk	Pa	864
Motoreffekt	KW	7,500	Motoreffekt	KW	7,500
Strømforsyning		400V/3/50Hz	Strømforsyning		400V/3/50Hz
PHW-oppvarming	KW	45,89	Kondensatorbatteri	KW	79,52
DX-kjøling	KW	63,50	Energigjen.	KW	125,78
Energigjen.	KW	125,78			

Prosjektnr.:	200222	.02
Kunde:	Bravida Norge AS, Skien	
Bygg prosjekt:	Skien Fengsel	
Tegning:	02	
System mark:	360.02	
Del:	4	
Ansvarlig:	Jon E. Jameson	
Dato:	04.02.2020	
Revisjon:		

Skala
1:40

