



TILLFØRSEL	CK 06	STD	AVKAST	CK 06	STD
Luftmengde	m ³ /h	7 000	Luftmengde	m ³ /h	7 000
Ekst. trykk	Pa	155	Ekst. trykk	Pa	300
Tot. trykk	Pa	498	Tot. trykk	Pa	728
Motoreffekt	KW	2,200	Motoreffekt	KW	3,000
Strømforsyning		400V/3/50Hz	Strømforsyning		400V/3/50Hz
PHW-oppvarming	KW	16,55	Energigjen.	KW	73,80
Energigjen.	KW	73,80			

Prosjektnr.:	200222	.03
Kunde:	Bravida Norge AS, Skien	
Bygg prosjekt:	Skien Fengsel	
Tegning:	03	
System mark:	360.03	
Del:	4	
Ansvarlig:	Jon E. Jameson	
Dato:	04.02.2020	
Revisjon:		

Skala
1:30

