

Snitt akse 26
M=1:100


Snitt akse 27
M=1:100

Snitt akse 28
M=1:100

Snitt akse 29
M=1:100

Snitt akse 30
M=1:100

NB ! Snittene inneholder kun komponenter fra system 36.08 !



OSV

- Overstrømningsventil 200 mm x 100 mm med glitter på begge sider monteres sentrert over dør i høyde ca. 2350 mm i følgende rom:
- A184 Toilett
 - A189 Garderobe (mot korridor)
 - A184.1 Garderobe (mot korridor)
 - 185 Garderobe (mot korridor)
 - A189 Toilett
 - 185.1 Garderobe (mot korridor)
 - 188 HC-WC (mot korridor)
 - 187 Garderobe (mot korridor)
 - A189 Toilett
 - 187.1 Toilett
 - 187.2 Garderobe (mot korridor)
 - A189 Toilett
 - 188 Garderobe (mot korridor)
 - A189 Toilett
 - 188.1 Toilett
 - 188.2 Toilett

COWI
DENNE TEGNINGEN ER BEBYTTET VED LOV OM OPPHavsrett TIL KOPIERING AV DENNE TEKNISKE TEGNINGEN FOR KOPIERING ELLER BILDETTIL ETTER ANKERSTENENS (OPPDRAGSMANNEN) SAMTYKKE

As built

REV.	REVISJON	TEKST	JAK	JAK
C	As built		30.11.09	30.11.09
B	Konvertering, ventyløsning, overstrømningsventiler i takkammer		10.10.09	10.10.09
A	Godkjent Gunter Karlsen AS		12.03.08	12.03.08
REV.	TEKST	TEGN.	ANSV.	REVISJON

00.701 FAUSKE VGS
AVDELING VESTMYRA
BYGGHERR: NFK EIENDOMSSEKSJONEN

TEGNINGSTATUS: AS BUILT

A	BOARCH arkitekter a.s ARKITEKT: MINAL NINA, E-post: minal@boarch.no ADRESS: P. BJØRNSGAARD 0400 TELF: 75 50 61 70 FAX: 75 50 61 71
B	COWI AS BRUGSBEHVER 2, POSTBOKS 120 STROMMYRA, 2008 KODØ TELF: 02854
E	COWI AS GROSKEN JACOBSEN VEI 12, POSTBOKS 74 STROMMYRA, 2008 KODØ TELF: 02854
V	COWI AS GROSKEN JACOBSEN VEI 12, POSTBOKS 74 STROMMYRA, 2008 KODØ TELF: 02854
VA	COWI AS GROSKEN JACOBSEN VEI 12, POSTBOKS 74 STROMMYRA, 2008 KODØ TELF: 02854

PROJ. ANSVARLIG	PROJ. NR.	TEGNET	DATE
Jam Olav Estensen	123656	JKM	04.09.08
SANSERHÅNDELER	MALESTOKK	MÅLT	INNH.
JOHN KRUMHOLSEN	1:500 / 1:500	mm	

**VENTILASJON SONE 36.08
KJØKKEN**

TEGNER	FAG	FASE	TYPE	ETG.	LOP/NR.	REVISJON
V	D	36	1	2	C	