

"X:\nor\oppgdrag\larvik\52100862\BIM\VA_TIA\KILIAARK_Oversiktstegning - 52100862.dwg - NicMar - Plottet: 2021-04-09, 10:03:26 - LAYOUT = VA02 - XREF = Eksisterende VA_2D_100862 - Landskapsplan_52100862 - FKG_3D_52100862 - Eksisterende VA_2D_52100862"



FORKLARINGER

Prosjektet VA

— — — — —

Eksisterende VA

— — — — —

Eksisterende VA utgår

— — — — —

Vannledning

Spillvannsledning

Overvannsledning

Vannledning

Spillvannsledning

Overvannsledning

Vannledning

Spillvannsledning

Overvannsledning

BV — — — — —

Brannhydrant

ANVISNINGER

1

2

3

4

5

6

7

Tilkobling eksisterende vannledning. Høyder kontrolleres i detaljprosjekteringsfasen

Boring under veg for tilkobling til VK01

VL 200 PE 100 trekkes i eksisterende VL 400 SJK

Tilkobling til eksisterende spillvann og overvannanlegg. Høyder kontrolleres i detaljprosjekteringsfasen

OV 160 drenering av VK02. Drensledning av VK02 kan ev. trekkes sammen med VL 200 PE til VK01.

Drenering av VK01 avklares i samråd med kommunalteknisk avdeling. Eksisterende drenering er tilkoblet OV 800 BET over veien.

Overvannledning til ev. overløp for takvannstanker.

- Alle PE-ledninger skal ha SDR klasse 11.

Se tegning G101 for overvannanlegg til overvannhåndtering

Tegningsnummer	Revisjon
VA02	F01

HENVISNINGER

1. Oversiktstegning Eksisterende VA V01

2. Halden kommune VA-norm

3. Landskapsplan L100

4. Overvannplan G101

F01	2021-04-08	For anskaffelse	NicMar	TruJoh	TruJoh
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

MOVAR IKS	Målestokk (gjelder A1)
	1:500

Halden Brannstasjon

Omlegging VA

Oversiktstegning

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52100862	VA02	F01