

Radonor

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39, type Radtrak²®

Kommune:	Stor-Elvdal kommune									
Kontaktperson:	Tor Einar Skogesal									
Hvis verdiene er høyere enn maksimumsgrensen, blir du kontaktet av en av våre samarbeidspartnere som kan gi råd om tiltak. Ønsker du <u>ikke</u> å bli kontaktet, sett kryss her:										
Sporfilm	Adresse/ leilighet	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Utførende person	Type ventilasjon	Driftstid ventilasjon	Målt verdi, Bq/m ³	Beregnet årsmiddel
163194-4	Ambulansestasjonen	Garderobe	H01	07.11.18	05.02.19	TES	Balansert	24-7	< 20	< 20 Bq/m ³
447001-9	Ambulansestasjonen	Soverom	H02	07.11.18	05.02.19	TES	Balansert	24-7	< 20	< 20 Bq/m ³
732564-0	Ambulansestasjonen	Stue	H02	07.11.18	05.02.19	TES	Balansert	24-7	< 20	< 20 Bq/m ³
418075-8	Ambulansestasjonen	Treningsrom	H01	07.11.18	05.02.19	TES	Balansert	24-7	< 20	< 20 Bq/m ³
495136-4	Atna skole	Barneh. Korridor	H01	26.11.18	20.02.19	TES	Naturlig		114 +/- 17	90 Bq/m ³
300863-8	Atna skole	Klasser. Nord/vest	H01	26.11.18	20.02.19	TES	narturlig		91 +/- 15	90 Bq/m ³
294562-4	Atna skole	klasser. Sør/vest	H02	26.11.18	20.02.19	TES	naturlig		168 +/- 23	170 Bq/m ³
594282-6	Atna skole	Soverom øst	H01	26.11.18	20.02.19	TES	Naturlig		124 +/- 18	90 Bq/m ³
260034-4	Biblioteket	Bibliotek	H01	15.11.18	11.02.19	TES	Balansert	08-16	27 +/- 7	30 Bq/m ³
636860-9	Biblioteket	Bibliotek	H01	15.11.18	11.02.19	TES	Balansert	08-16	31 +/- 9	30 Bq/m ³
717682-9	Biblioteket	Bjørnsonsrommet	U01	15.11.18	11.02.19	TES	Balansert	08-16	37 +/- 8	40 Bq/m ³
434542-7	Biblioteket	Historielaget	U01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	08-16	60 +/- 11	60 Bq/m ³
159068-6	Brannstasjonen	Garderobe vest	H01	07.11.18	04.02.19	TES	Balansert	07-15	43 +/- 9	40 Bq/m ³
770994-2	Brannstasjonen	Møterom	H01	07.11.18	04.02.19	TES	Balansert		37 +/- 8	40 Bq/m ³
438118-2	Brannstasjonen	Samb. Rom	H01	07.11.18	04.02.19	TES	Balansert		29 +/- 8	30 Bq/m ³
190335-0	Fritidsklubben	Biljardrom	U01	14.11.18	04.02.19	TES	Balansert		59 +/- 11	60 Bq/m ³
179653-1	Fritidsklubben	Filmrom	U01	14.11.18	04.02.19	TES	Balansert		56 +/- 11	60 Bq/m ³
546636-2	Fritidsklubben	Kontor	U01	14.11.18	04.02.19	TES	Balansert		298 +/- 38	300 Bq/m ³

239052-4	Fritidsklubben	Lager	U01	14.11.18	04.02.19	TES	Balansert		54 +/- 11	60 Bq/m³
680474-4	Koppang skole	1. klasse	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	40 +/- 8	40 Bq/m³
694656-0	Koppang skole	Arb. Rom 105	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	43 +/- 8	40 Bq/m³
333499-2	Koppang skole	Arb. Rom 116	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	< 20	< 20 Bq/m³
524307-6	Koppang skole	Arbeidsrom 114	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	23 +/- 7	20 Bq/m³
726873-3	Koppang skole	Barneh. Kvisten	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16:30	50 +/- 10	50 Bq/m³
638387-1	Koppang skole	Barneh. Stubben	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	47 +/- 9	50 Bq/m³
441265-6	Koppang skole	Barnehage kjøk.	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16:30	44 +/- 9	50 Bq/m³
235024-7	Koppang skole	Barnehage kongla	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16:30	46 +/- 8	50 Bq/m³
580856-3	Koppang skole	Barnehage R142	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16:30	41 +/- 8	40 Bq/m³
511689-2	Koppang skole	Guttegarderobe	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16:30	65 +/- 12	70 Bq/m³
218740-9	Koppang skole	Gymsal	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	44 +/- 8	50 Bq/m³
602833-6	Koppang skole	Helsesøster R110	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	25 +/- 7	30 Bq/m³
720502-4	Koppang skole	Jentegarderobe	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	68 +/- 11	70 Bq/m³
964933-6	Koppang skole	Klaserom 137	Ho1	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	21 +/- 6	20 Bq/m³
235702-8	Koppang skole	Klasser.132	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	29 +/- 7	30 Bq/m³
592250-5	Koppang skole	Klasserom 130	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	24 +/- 7	20 Bq/m³
644717-1	Koppang skole	Klasserom 136	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	31 +/- 7	30 Bq/m³
441951-1	Koppang skole	Klasserom 155	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16:30	37 +/- 7	40 Bq/m³
548297-1	Koppang skole	Klasserom 160	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	< 20	< 20 Bq/m³
496030-8	Koppang skole	Klasserom 164	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16:30	27 +/- 7	30 Bq/m³
677405-3	Koppang skole	Kult.sk. Trommer.	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	30 +/- 7	30 Bq/m³
295543-3	Koppang skole	Kulturskole R150	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	32 +/- 8	30 Bq/m³
310290-2	Koppang skole	Mediateket	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	30 +/- 7	30 Bq/m³
616154-1	Koppang skole	Personalrom 112	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	27 +/- 8	30 Bq/m³

286941-0	Koppang skole	Rektors kontor	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	< 20	< 20 Bq/m³
974887-2	Koppang skole	SFO	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16:30	38 +/- 9	40 Bq/m³
320602-6	Koppang skole	Skolekjøkken 108	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	31 +/- 8	30 Bq/m³
649024-7	Koppang skole	Tekn. Rom	U01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-16	171 +/- 23	170 Bq/m³
736430-0	Skoleveien 29 A	Bod	U01	06.12.18	11.02.19	TES	Naturlig		73 +/- 14	60 Bq/m³
312325-4	Skoleveien 29 A	Stue	H01	06.12.18	11.02.19	TES	Naturlig		< 20	< 20 Bq/m³
592053-3	Skoleveien 29 B	Bod	U01	06.12.18	11.02.19	TES	naturlig		86 +/- 15	70 Bq/m³
276248-2	Skoleveien 29 B	Stue	H01	06.12.18	04.02.19	TES	Naturlig		31 +/- 11	20 Bq/m³
677158-8	Sollia skole	Barneh. Sofarom	H01	12.11.18	12.02.19	TES	Balansert	07:30-15	51 +/- 9	50 Bq/m³
278265-4	Sollia skole	Barneh. Tjukkasr.	H01	12.11.18	12.02.19	TES	Balansert	07:30-15	48 +/- 9	50 Bq/m³
604977-9	Sollia skole	Barnehage kjøk.	H01	12.11.18	12.02.19	TES	Balansert	07:30-15	44 +/- 8	40 Bq/m³
265596-7	Sollia skole	Bibliotek	H01	12.11.18	12.02.19	TES	Balansert	07:30-15	69 +/- 12	70 Bq/m³
289261-0	Sollia skole	Kjøkken	H01	12.11.18	12.02.19	TES	Balansert	07:30-15	76 +/- 12	80 Bq/m³
119061-0	Sollia skole	Klasser. krekling	H01	12.11.18	12.02.19	TES	Balansert	07:30-15	83 +/- 13	80 Bq/m³
444090-5	Sollia skole	Klasserom 3. kl.	H01	12.11.18	12.02.19	TES	Balansert	07:30-15	56 +/- 10	60 Bq/m³
698046-0	Sollia skole	Klasserom stort	H01	12.11.18	12.02.19	TES	Balansert	07:30-15	63 +/- 12	60 Bq/m³
942889-7	Sollia skole	Kopi rom	H01	12.11.18	12.02.19	TES	Balansert	07:30-15	64 +/- 12	70 Bq/m³
391570-9	Sollia skole	Lærerv. 3	H01	12.11.18	12.02.19	TES	Balansert	07:30-15	46 +/- 10	50 Bq/m³
676911-1	Sollia skole	Læreværelse 1	H01	12.11.18	12.02.19	TES	Balansert	07:30-15	31 +/- 8	30 Bq/m³
769646-1	Sollia skole	Læreværelse 2	H01	12.11.18	12.02.19	TES	Balansert	07:30-15	35 +/- 7	40 Bq/m³
354727-0	Sollia skole	Off.Bibliotek	U01	12.11.18	12.02.19	TES	Balansert	07:30-15	95 +/- 15	100 Bq/m³
144784-6	Sollia skole	Pauserom	Ho1	12.11.18	12.02.19	TES	Balansert	07:30-15	50 +/- 9	50 Bq/m³
515529-6	Sollia skole	Sløydsal	U01	12.11.18	12.02.19	TES	Balansert	07:30-15	106 +/- 15	110 Bq/m³
321839-3	Sollia skole	Trapperom	H01	12.11.18	12.02.19	TES	Balansert	07:30-15	104 +/- 15	110 Bq/m³
326447-0	Stor-elvdalsvn. 4647 B	Kjøkken	H01	14.11.18	12.02.19	TES	Naturlig		214 +/- 29	160 Bq/m³

723344-8	Stor-elvdalsvn. 4647 B	soverom	H02	14.11.18	12.02.19	TES	naturlig		207 +/- 28	160 Bq/m³
402614-2	Stor-elvdalsvn. 4647 A	Kjellerbod	U01	14.11.18	12.02.19	TES	naturlig		1290 +/- 194	970 Bq/m³
283832-4	Tannklinikken	Behandlingsr. 1	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-17	102 +/- 15	100 Bq/m³
283129-5	Tannklinikken	Kjeller korridor	U01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-17	141 +/- 19	140 Bq/m³
269967-6	Tannklinikken	Resepsjon	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-17	123 +/- 18	120 Bq/m³
603666-9	Tannklinikken	Sterilen	H01	13.11.18	11.02.19	TES	Balansert	07-17	105 +/- 16	110 Bq/m³