




2 rømningsdører med  
lysåpning minimum 0,86  
meter

Sjakt - tettes i dekke  
eller egen branncelle

**SYMBOLFORKLARING**  
Branncellebegrensede konstruksjoner

-  EI 60 A2-s1, d0 [A 60]
- Dører**
-  EI 30-CS<sub>a</sub>
-  EI 60-S<sub>a</sub>
-  E 90
- Rømning**
-  Rømningsretning
-  Rømningsvei
- Brannvesenet**
-  Hovedangrepsvei

1				
Rev.No.	Kommentar / Merknad		Dato	Sign.
For brann tekniske detaljer se utarbeidet brannkonsept				
Prosjekt 2021078		Sauda Rådhus		
Utarbeidet av	TIL	Dato 08.06.2021	Godkjent av SEW	Dato 14.06.2021
<b>Branntegning 1.etg</b>				
Tegningsnummer 2021078-01	Arkstrørelse A3	Revisjon 0	Ark 1/1	Skalering 1:100

