



36 Venter/Rister Ventilasjonsanlegg U01

Tegn.bet.	Produsent	System	Type	Antall
SFZ001	TROX	Return Air	DSO-125	2
SFZ002	TROX	Return Air	DSO-160	17
SFZ010	TROX	Return Air	HAV-200	4
SFZ020	TROX	Return Air	LOV-A-160/1+LUNA-160-160	1
SFZ021	TROX	Return Air	LOV-A-200/1+LUNA-200-200	2
SFZ040	Swegon AB	Return Air	CIRCOa 125 DOUBLE	10
SFZ041	Swegon AB	Return Air	CIRCOa 160 DOUBLE	4
STA001	TROX	Supply Air	Tellus-Lov-L-125	4
STA002	TROX	Supply Air	Tellus-Lov-L-160	4
STA010	TROX	Supply Air	TLG-LOV-160+Luna-160-160	2
STA020	TROX	Supply Air	OPUS-4	8

36 Spjeld/lyddempere/komp. Ventilasjonsanlegg U01

Tegn.bet.	Beskrivelse	Type	Antall
SZZ002	Fire Damper Circular ducts	BSD/N-160	3
SRZ001	Balancing damper	IRIS-125	2
SRZ002	Balancing damper	IRIS-160	15
SRZ003	Balancing damper	IRIS-200	2
SRZ004	Balancing damper	IRIS-250	5
QLB002	Circular sound attenuator.	LKR-125-600	2
QLB002	Circular sound attenuator.	LKR-160-600	18
QLB003	Circular sound attenuator.	LKR-160-900	6
QLB003	Circular sound attenuator.	LKR-200-900	3
QLB003	Circular sound attenuator.	LKR-250-900	4

Tegningsnummer	Revisjon
V-36-20-00-01	F01

F01	2021-10-29	Anbudstegning	LIHQv	TeMad	DaMLa
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
<p>Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.</p>					
<p>Stavanger kommune</p> <p>Kongsgata 47-49 Plan U01 etasje Luftbehandlingsanlegg Gnr/Bnr 55/580</p>					<p>Målestokk 1 : 50</p>
<p>Norconsult</p>		<p>Oppdragsnummer 5209993</p>	<p>Tegningsnummer V-36-20-00-01</p>	<p>Revisjon F01</p>	