



Seksjoneringsvegg må skjermes minimum 8 meter mot eksisterende byggverk.

- Symbolforklaring:
- EI 30 [B30]
  - EI 60 A2-s1,d0 [A60]
  - REI 120-M A2-s1,d0 [A120]
  - ← Rømningsretning/ utgang til det fri
  - Rømningsvei
  - 1 EI<sub>2</sub> 30-Sa[B30]
  - Utenfor tiltaket (tiltak i skole behandles særskilt i eget dok.)

Forutsetninger:  
 - iht. brannkonsept.  
 - vurderinger om ulike deler av plan u kan inngå i samme branncelle som plan 1 må vurderes i detaljprosjekt.



**BRANNTEGNING**  
**Svømmehall**  
**Plan 1**

Dato/rev: 10.11.2021/02  
 Utarbeidet av: NOTROH  
 Kontrollert av: NOOYAS