

---

RAPPORT 01

# STHF SKIEN BYGG 54 KJØKKEN

---

OPDRAGSGIVER

STHF EIENDOMSFORVALTING OG UTVIKLING

EMNE

TILBUDSBEFARING

DATO / REVISJON: 4. januar 2022 / 00

DOKUMENTKODE: 04012022-AA-GUL-RAP-01

---



Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

## RAPPORT

OPPDRAG	<b>STHF SKIEN BYGG 54 KJØKKEN</b>	DOKUMENTKODE	AAAAA-AAA-BBB-RAP-###
EMNE	TILBUDSBEFARINGSPROTOKOLL	TILJENGELIGHET	
OPPDRAGSGIVER	<b>STHF EIENDOMSFORVALTNING OG UTVIKLING</b>	OPPDRAGSLEDER	EINAR RAMSLI
KONTAKTPERSON	Einar Ramsli	UTARBEIDET AV	Gunleik Lonar
KOORDINATER	SONE: XXX ØST: XXXX NORD: XXXXXX	ANSVARLIG ENHET	10111023 VVS
GNR./BNR./SNR.	X / X / X /		

### Deltagere:

Sølve Nærum	GK inneklima
Kjell Tore Isaksen	GK inneklima
Christoffer Hermansen	GK rør
Marius Sandland	GK elektro
Kjetil Paulsen	Bravida ventilasjon
Kenneth Ohren	Bravida rør
Kjetil Pækås	Bravida elektro
Daniel Jerstad	Teleklima
Jarle Tonstøl	Teleklima
Trond Arne Grande	Teleklima
Svein Erik Karlsbøk	Teleklima (Isolatør)
Eigil Timland	Rørlegger`n
Morten Tovslid	Elektro 4
Einar Ramsli	STHF Skien BH
Bård Heimholdt	STHF Skien BH
Bjørn Follaug	Multiconsult RIE
Gunleik Lonar	Multiconsult RIV

## SAMMENDRAG

TILBUDSBEFARINGSPROTOKOLL FOR VVS-ANLEGG OG ELEKTOANLEGG

REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

## INNHALDSFORTEGNELSE

<b>1</b>	<b>Orientering .....</b>	<b>5</b>
1.1	VVS-anlegg .....	5
2.1	Elektro tekniske anlegg .....	5

## 1 Orientering

STHF/ Einar Ramsli orienterte om prosjektet.

Riggområdet ble befart og vist hvor containere og lagerareal plasseres.

Toaletter i bygg 54 kan benyttes.

Personalkantina i bygg 54 kan benyttes.

### 1.1 VVS-anlegg

Multiconsult RIV/ Gunleik Lonar orienterte om VVS-anleggene.

1.2.

Sanitæranlegg er ikke med i tilbudet.

Røranlegg som er tildekket av eksisterende installasjoner i tekniske rom gåes over av STHF drift.

1.3

Under kap 56 automatikk toppsystem er det beskrevet Trend automatikk.

1.4

Post nr. 36.6003.1 side 36-34 Brannisolering EI60

Isolasjonstykkelse skal være 70mm.

1.5

IFC-fil legges ut.

### 2.1 Elektro tekniske anlegg

Multiconsult RIE/ Bjørn Follaug orienterte om elektro anleggene.

Ingen uklarheter fremkommet under befaringen.

### 3.1 Tilbudsinnlevering.

Dato for tilbudsinnlevering 01.02.2022

### 4.1 Vedlegg

Adresseliste for oppmøtte entrepenører. Henviser til deltagerliste.



