

**Anlegg:** Leifjord Skole - Garderobeanlegg      **Systemnr.:** 36.02      **Ford. tavle:** = Eksist. VVS-tavle

Objektnr.	Adresse		VVS-kapasiteter				El-data							Signaler SD-anlegg					Lev. av komp.	GOLD Aggregat
	Komponent/funksjon	Adresse	Mengde/effekt	Enhet	Diff. totalt	Enhet	Spennng/fase	Effekt	Servicebryter styre/hovedstr.	1 hast./2 hast./ variabel	Forriglinger	Triac/ progr.kobl.	Antall trinn	Digital inng.	Digital utg.	Analog inng.	Analog utg.	Puls inng.		
1	Temp.føler	RT90					24									1				Internt koblett
2	<b>Spjeld</b>	SS40					24													Internt koblett
3	<b>Filter</b>	MF40																		Internt koblett
4	Filtervakt	QD40					24							1						Internt koblett
5	<b>Varmegj.vinner</b>	LXX50												1						Internt koblett
6	Rotasjonsvakt	LR50					230	0,1												Internt koblett
7	Temp. føler	RT50					24									1				Internt koblett
8	Temp. føler	RT54					24									1				Internt koblett
9	<b>Varmebatteri</b>	LV40																		Internt koblett
10	Frostvakt/temp.føler	RT55					24							1						Internt koblett
12	Sirk.pumpe	JP40					230	0,5						1	1					Internt koblett
13	Shuntventil	SB40					24													Internt koblett
14	Temp.føler tilluft	RT41					24									1				Internt koblett
19	<b>Tilluftsvifte</b>	JV40					230	1						1	1					Internt koblett
21	Viftevakt	RD40					24													Internt koblett
22	<b>Spjeld</b>	SS50					24													Internt koblett
23	<b>Filter</b>	MF50																		Internt koblett
24	Filtervakt	QD50					24							1						Internt koblett
25	<b>Vifte avtrekk</b>	JV50					230	1						1	1					Internt koblett
27	Trykkvakt	RD50					24							1						Internt koblett
							<b>SUM DENNE SIDE</b>							8	3	4	0	0		