

SYMBOLFORKLARING



- Trykklille - Høy - 15Pa trykklifferanse
- Trykklille - Medium - 10Pa trykklifferanse
- Trykklille - Lav - 5Pa trykklifferanse
- Trykklille himling - Høy - 15Pa trykklifferanse

1	Anbudsunderlag K201-Tett hus entreprise	Team	2022.03.15
Revisjon	Revisjonstekst	Rev. av	Rev. dato

Prosjekteringsgruppen:

- ARK :
- RIB :
- RIV :
- RIE :

Lokaliseringsfigur:



Fase: **Detaljprosjektfase**



Parkhjørnet

Trykkplan Etasje 01

Prosjekt nr. (til 00573 PA11)	Prosjekt nr. (til 00573 PA11)
Godkjent	Godkjent
Approvert	Approvert
Kontroll prosjek	Kontroll prosjek
Signatur Kontroll	Signatur Kontroll
Autentiseret	Autentiseret
Dato	11/29/21
Skala	1:100 A1
Control utferdig	Control utferdig
Signatur Kontroll	Signatur Kontroll

Helsetilleggsnummer	Revisjonsnummer	Revisjonsdato	Prosjekt nr. For-prosjektet
025-01-A-200-95-00	1	2022.03.15	

