



BYGGET SKAL UTFØRES MED:

- LEDESYSTEM
- BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2 (HELDEKKENDE)
- SPRINKLERANLEGG (HELDEKKENDE)
- SJAKTER TETTES I DEKKE

X = Foreløpig
A = Generell
B = Anbud/tilbudsfasen
C = Byggefase
Z = Som bygget

SWECO

SWECO Norge AS
Formebuvenn 11, 1386 Lysaker
Tlf.: 67 12 80 00 FAX: 67 12 58 40

Disiplin:
Lepenummer:
RIBR 102 A 00

A 01 Endret ark-grunnlag	Ldbj	yngv	brek	17.10.2014
Status Rev.	Ufert	Kontr.	Ansv.	Dato
Nord-Fron kommune	labj	yngv	brek	02.07.2014
Sudheim II	Målestokk	1:200	Format	
Plan 2	Oppdragssleder	Yngve Skreosen		
BRANNTEGNING	Oppdragsnr.	33788001		