

Kalkdoserer Mydland: Oppdragsbeskrivelse med kravspesifikasjon:

Sokndal kommune innbyr til totalentreprise for nytt kalkdoserings anlegg på Mydland

Det nye anlegget skal bygges på Mydland i nær tilknytning til Mydlandsåna (se vedlagte kartutsnitt)

I tilbudet skal leverandøren:

- Fastpris på leveranse iht beskrivelse 100%
- Timepris og % påslag på innkjøpspriser for materiell
- Leverer en detaljert løsningsspesifikasjon på alle deler av anlegget (teknisk og estetisk).
- Løsningsspesifikasjonen skal leveres med samsvarende detaljerte tegninger som gir oppdragsgiver et fullstendig bilde av anlegget og dets funksjonalitet.
- Dokumentere at tekniske løsninger håndterer utdosering ved alle vannføringer uten behov for hyppig service og vedlikehold.
- Anlegget må håndtere lange perioder med stillstand uten at dette medfører problemer ved oppstart.

Det vises også til overordnet mål i Plan for kalking av vassdrag i Norge 2022-2026, om at kalkingen skal foregå på en mest mulig økologisk og økonomisk optimal måte.

Øvrige krav til leveransen/ leverandøren:

Oppstart omgående etter at nødvendige godkjenninger foreligger.

Tilbyder og underentreprenører som skal engasjeres i prosjektet, bør være godkjente og aktive lærebedrifter.

De første 12 månedene etter ferdigstilling anses som prøvedriftsperiode.

Leverandøren er i denne perioden ansvarlig for driften og skal stille med ubegrensa faglig support, dog skal kommunens tilsynspersonell stå for den daglige driften.

Kostnader knyttet til prøvedriftsperioden skal være med i anbudsprisen.

Leverandøren er ansvarlig for nødvendige tillatelser i forbindelse med oppføring og ferdigstilling av driftsklart anlegg (byggetillatelse, nettilkobling).