Utvendig

Eks. skap benyttes
UF=U1 Alarmsone
PFSP 4x10 B 32A P15-11

Eks. skap benyttes
UF=U2 Alarmsone
PFSP 4x16 B 32A P15-12

Eks. skap benyttes
UF=U3 Alarmsone
PFSP 4x10 B 32A P15-13

Eks. skap benyttes
UF=U4 Alarmsone
PFSP 4x10 B 32A P15-14

Eks. skap benyttes
UF=U5 Utgang Sluse
PFSP 4x4 16A P15-15

Eks. skap benyttes
UF=U6 Port Parkering
PFSP 4x6 20A

Oppgraderes ikke
~~UF=U7 Brakke i Sluse~~
PFSP 4x16 50A SP15-17

Eks. skap benyttes
UF=S1 Sluse

Oppgraderes ikke
~~UF=H3V Ventilasjon 3.etg.~~

Oppgraderes ikke
~~UF=B13 Ventilasjon~~

Oppgraderes ikke
~~UF=C13 Ventilasjon~~

Oppgraderes ikke
~~UF=G2 Ventilasjon~~

UF=H2 Hovedbygg 2.etg.
- PFSP 4x25Al SP-3
- PFSP 4x95Al S-3
- PFSP 4x95Al S-4

UF=A2 Avd. A 2.etg.
- PFSP 4x25Al SP-6
- PFSP 4x95Al S-6

UF=B12 Bygg B Celler 2.et.
- PFSP 4x10 Kurs P12
- PFSP 4x95Al Kurs 65

UF=C12 Bygg C Celler 2.et.
- PFSP 4x10 Kurs P12
- PFSP 4x95Al Kurs 54

UF=ØT 2.etg. Tele-rom
- PFSP 4x50Al SP-12
- PFSP 4x10 S-12

UF=K11 (UF432.02) Garasje
- PFSP 4x6 Kurs Q01

UF=H1 Hovedbygg 1.etg.
- PFSP 4x25Al SP-2
- PFSP 4x95Al S-2

UF=A1 Avd. A 1.etg.

UF=B1 Bygg B
- PFSP 4x50Al Kurs 66
- PFSP 2x4x240Al S-7

UF=B11 Bygg B Celler 1.et.
- PFSP 4x10 Kurs P11
- PFSP 4x95Al Kurs 64

UF=C1 Bygg C
- PFSP 4x95Al Kurs 55
- PFSP 2x4x240Al S-8

UF=C11 Bygg C Celler 1.et.
- PFSP 4x10 Kurs P11
- PFSP 4x95Al Kurs 53

UF=G1 Bygg G
- PFSP 4x50Al Kurs 2
- PFSP 4x95Al S-9

UF=Ø1 Bygg Ø Kjøkken
- PFSP 4x50Al SP-13
- PFSP 4x25Al SP-11
- PFSP 2x4x150Al S-11

UF=L1 Bygg L
- PFSP 4x95Al S-19

UF=K1 Bygg K Kjørekontor
- PFSP 4x50Al S-13

- PFSP 4x50Al SP-10
- PFSP 4x50Al S-10

Oppgraderes ikke
~~UF=ØVS Bygg Ø Varmesentr.~~

UF=H0 Hovedbygg Tilfl.rom
- PFSP 4x50A SP-1
- PFSP 4x50Al S-1

- PFSP 4x25Al SP-5
- PFSP 4x95Al S-5

- PFSP 4x50Al SP-7
- PFSP 2x4x240Al S-7

- PFSP 4x50Al SP-8
- PFSP 2x4x240Al S-8

- PFSP 4x50Al SP-9
- PFSP 4x95Al S-9

Nødstrøm | Nett | Elkjel

Elkjel 600kV

Nødstrøm aggregat

Trafo 1

Trafo 2

Hovedfordeling HH=432.xxx (TN 400V)
- kWh
- kWh
- CU-skinner
- CU-skinner

Rev.:	Endring:	Dato:	Sign.:	Dato:	26.10.2021
				Utført:	DV
				Godkj.:	RHA
.	.	.	DV	Norm:	

Tiltakshaver: STATSBYGG

RIE: AFRY ÅF PÖYRY
AFRY
Ranvikstranda 2B
3212 Sandefjord
Telefon: 24101010
www.afry.com

Tittel: Prinsippskjema Fordelingsanlegg Elkraft Skien fengsel

Ref. betegnelse:

Tegningsnr.: E-430-01 | Rev.: . | Side: 1

Lev. dok.nr.: | Rev.: | Neste side: –