

INNREGULERINGSSKJEMA									Væskebårne anlegg				Side_1_av_1_	
Anlegg: UIN		Pumpe nr.: 320.001.JP401							Tegningsnr.: VRPS100				 KvalSys 68-521	
Anleggstype: Varmepumpe		Måleinstrument: TA-Scope				CBI		Dato: 29.11.2016						
Anleggsdel: Brønn		Kalibreringsbevis: 84132				Utført av: Lennart Furebotten								
Ventil	Fabrikat og dimensjon	Volumstrøm (l/)				% -vis lik verdi			% -vis lik verdi				Kommentarer	
		Prosj.	åpen Poss.	Ind-eks	åpen/prosj.	Beregnet (ønsket)	Målt	Ventil Pos.	Beregnet (ønsket)	Målt	Ventil Pos.	Trykkfall kPa		
SV001 - 370.001	IMI STAFF 65								3,4	3,3	6,0	13,567		

Temperatur regulering brønnkum										
Kalibrering			Ventil		Testmåling 25.11.16 Kl 14.00				Ny ventil instilling	
Føler	Temp	Dato	Inntilling	Åpning %	Følersett	Tur	Retur	ΔT	Inntilling	Åpning %
1T	24,40	23.nov	6,50	100,00 %	1	1,8	3,6	1,8	3,50	53,85 %
1R	24,30	23.nov	6,50	100,00 %	2	2,3	4,1	1,8	3,50	53,85 %
2T	24,30	23.nov	6,50	100,00 %	3	2,3	4,4	2,1	6,50	100,00 %
2R	24,30	23.nov	6,50	100,00 %	4	2,2	4,5	2,3	6,50	100,00 %
3T	24,20	23.nov	6,50	100,00 %	5	2,5	4,8	2,3	6,50	100,00 %
3R	24,30	23.nov	6,50	100,00 %	6	2,3	4,6	2,3	6,50	100,00 %
4T	24,30	23.nov	6,50	100,00 %	7	2,3	4,7	2,4	6,50	100,00 %
4R	24,30	23.nov	6,50	100,00 %	8	2,3	4,9	2,6	6,50	100,00 %
5T	24,30	23.nov			Snitt	2,25	4,45	2,2		
5R	24,30	23.nov								
6T	24,30	23.nov								
6R	24,30	23.nov								
			Ventil		Måling 28.11.16 kl 11.16				Ny ventil instilling	
			Inntilling	Åpning %	Følersett	Tur	Retur	ΔT	Inntilling	Åpning %
7T	24,20	23.nov	3,50	53,85 %	1	0,50	2,20	1,70	2,50	38,46 %
7R	24,30	23.nov	3,50	53,85 %	2	0,80	1,90	1,10	2,00	30,77 %
8T	24,30	23.nov	6,50	100,00 %	3	0,80	2,30	1,50	4,00	61,54 %
8R	24,30	23.nov	6,50	100,00 %	4	1,40	2,70	1,30	5,00	76,92 %
			6,50	100,00 %	5	1,60	3,00	1,40	5,00	76,92 %
			6,50	100,00 %	6	1,40	3,30	1,90	6,50	100,00 %
			6,50	100,00 %	7	1,30	3,20	1,90	6,50	100,00 %
			6,50	100,00 %	8	1,60	3,40	1,80	6,50	100,00 %
					Snitt	1,18	2,75	1,58		

Ventil		Måling 29.11.16 kl 14.50				Ny ventil instilling	
Inntilling	Åpning %	Følersett	Tur	Retur	ΔT	Inntilling	Åpning %
2,50	38,46 %	1	3,4	4,7	1,3	OK	38,46 %
2,00	30,77 %	2	4	5,2	1,2	OK	30,77 %
4,00	61,54 %	3	3,8	5,4	1,6	OK	61,54 %
5,00	76,92 %	4	4,2	5,5	1,3	OK	76,92 %
5,00	76,92 %	5	4,6	5,9	1,3	OK	76,92 %
6,50	100,00 %	6	4,3	5,5	1,2	OK	100,00 %
6,50	100,00 %	7	4	5,3	1,3	OK	100,00 %
6,50	100,00 %	8	4,3	5,6	1,3	OK	100,00 %
		Snitt	4,08	5,39	1,31		