



Symbolforklaring

- Branncellebegrensende EI 60 A2-s1,d0
- Røykskille E 30
- Branngardin EW 60-CS
- ➔ Rømmingsretning
- Rømmingsvei
- Rømningstrapp
- Fluktvei
- EI 60-CS Krav til branndør
- EI 60-S Krav til branndør
- EI 30-CS Krav til branndør
- EI 30-S Krav til branndør
- E 30-CS Krav til branndør
- Arealer utenfor tiltaksområde

Nr. XXX Nummerert merknad:

001	
002	

Merknad:

Branntegning er et vedlegg og må ses i sammenheng med brannkonsept

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for prosjekteringen.

Risikoklasse 6
Brannklasse 3

Automatisk sløkkeanlegg - NS-EN 12845
Brannalarmanlegg kategori 2 - NS 3960
Nødløys og Ledesystem - NS-EN 1838/ NS 3926

NB! Brannteknisk krav vist under arealer utenfor tiltaksområde SKAL ivaretas i neste byggetrinn.

Rev	Beskrivelse	Uttørende	Kontrollerende	Godkjent	Dato
B	Unntattelse branngardin foran Te-kjøkken.	HPL	ML	HPL	15.11.2021
A	Branntegning iht. ARK underlag	HPL	ML	HPL	19.10.2021
-	Branntegning	HPL	ML	HPL	07.09.2021
Prosjekt nr. 19276					
Tegningsstatus		Målestokk	Arkstyrrelse	Opprettet	
Til IG		1:200	A3	07.09.2021	
Tegningsnavn					
Branntegning Plan 2					
				Rev	
Branntegning.BR-02				B	