


SYSTEMNUMMER - ALLE FAG				Norconsult 			
Anlegg <b>111222- Framsenteret</b>				Entreprenør -		Rød tekst: Ikke AVKLART	
Sign. RobOls	Rev.nr D01	Dato 04.01.2022	Prosjektnummer 5203751	Dokumentnummer 111222-D2-03-10	Rev. dato 04.01.2021		
System nummer	Systemnavn	Plassering		Betjener	Ansvar	Kommentar	
		Etasje	Rom				
<b>OVERSIKT SYSTEMNUMMER</b>							
=320.001	Varme	07				Trykkprøving	
=360.008	Luftbehandlingssystem	07				Ny pumpe på SD	
=360.009	Luftbehandlingssystem	07				Ny pumpe på SD	
=370.00X	Komfortkjøling			Kjøle-/varmeanlegg			
=43.78	Underfordeler 230 VAC	07		Driftstekniske installasjoner			
=542.00	Brannalarm sentral			Brannalarmanlegg		Ventilasjonsanelgg forrigles mot eksisterende brannsentral	
=563.001	Lokal automatisering	07				Ifm. ombygging av automatikktavle 43.78	
=564.12	VAV sonestyling LAB	03				LAB ventilasjon testes.	

Alle system benevnes på 3-siffer nivå. Benytt alltid riktig indikator i ID-nummeret; +, =, -