Typisk snitt - OV315 PVC, SP200 PE100 og VL180 PE100

Typisk snitt - PSP110 PE100 og VL180 PE100

Typisk snitt - AFS 400 og trekkerør

Typisk snitt - Grøft med en ledning
Dim ≤ 225

Typisk snitt - Grøft med en ledning
225 < Dim ≤ 350

Typisk grøftesnitt med isolasjon

A3 GIR HALV MÅLESTOKK

MERKNADER

- Utførelse iht Trondheim kommunes VA-norm
- Graveskråning er angitt iht. måleregler. Faktisk utgraving utføres iht. graveforskrift eller geotekniske angivelser
- Ved overdekning mindre enn 1,8 meter skal VA-ledninger isoleres

HENVISNINGER

- Trondheim kommunes VA-norm
- Trondeheim kommunes Renovasjonstekniske norm
- GH21 Plantegning VA
- S21 Plantegning Avfallssug og Fjernvarme

Revisjon	Revideringen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkj.	Rev. dato

Produsert for: GRILSTAD MARINA

Tegningsdato: 10.10.2022

Prosjektnummer byggherre: -

Produsert av: ViaNova Trondheim AS

VIANOVA

Fullriggerveien

Grøftesnitt VA og Avfallssug

Konkurrasengrunnlag

Målestokk A1: 1:20

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
JSM	VGR	JSM	Q:\...\ 2016018

Tegn nr: GH24

Rev: