STASJON MED TØRROPPSTILTE PUMPER
felles vegg for sump og maskinrom

Dekke, snitt A-A

Pumpesump, snitt B-B

Oppriss

Alternativ utførelse av røranlegg kan tillates

Tegnforklaring

01 HP krage
02 Luke 790x1140
03 Dør
04 Trykkfast isolasjon
05 Luke 770x570
06 Spyleslange
07 LED utelys
08 Dreneringsrenne
09 Lys LED over maskinrom
10 Lys LED i sump
11 Varmeovn
12 Kabelskinne
13 Ventilasjon
14 Avfukter
15 Våtsump lufting
16 Avløp vask
17 Vanninntak
18 Sumpspyling med 2'' ventil m/el- aktuator
19 Sluseventil DN80
20 Sluseventil DN200
21 Kule tilbakeslagsventil
22 Innlegg for pluggkjøring
23 Tappeventil 2'' for pumpeledning med NITO kobling
24 Slamsugerør
25 Føringsrør for nivåstav
26 Manometer
27 Rør Ø50mm med tilbakeslagsventil
28 Tappeventil 1'' for drenering
29 Nødlys
30 Mengdemåler
31 Vindeltrapp Min. Ø1320mm
32 Travers kabeloppheng for EL-talje, el-talje, 2 hastigheter
33 EL-skap
34 Aktuator AUMA på pidestall
35 Display for elektromagnetisk mengdemåler
36 2stk frekvensomformer
37 Dempeskjerm
38 Skrå støp
39 Flenserør med murkrage

Merknader:
- Det skal være demonterbart rekkverk rundt luke til pumpesump.

Henvisninger:
- VA-Norm, Vedlegg 14: "Tekniske kravspesifikasjoner for prefabrikerte avløpspumpestasjoner"

Eksteriør:
- Dimensjoner på bygg følger krav i Trondheim kommunes VA-norm. Utforming tilpasses omkringliggende bebyggelse.

A3 GIR HALV MÅLESTOKK

MERKNADER

- Høydegrunnlag er basert på foreløpig prosjekterte høyder. Endringer kan forekomme

HENVISNINGER

- GH21 Plantegning VA
- Trondheim kommunes VA-norm
- Trondheim kommunes Sanitærreglement

Revisjon	Revideringen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkj.	Rev. dato

Produsert for: GRILSTAD MARINA

Tegningsdato: 10.10.2022
Prosjektnummer byggherre: -
Produsert av: ViaNova Trondheim AS

Fullriggervegen

Pumpestasjon

Konkurransegrunnlag

Målestokk A1: 1:20

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
JSM	VGR	JSM	Q:\...\ 2018031

Tegn nr: GH32
Rev: