

Romskjema og Luftmengdeberegning

| Sortering | | | RomNavn | Pers. | Overstrømning | | Valgt Luftmengde | | Kommentar |
|----------------------|---------|-------|----------------|-------|---------------|-----------|------------------|----------------|-----------|
| Ventilasjonssystem | Plan | RomNr | | | Inn [m3/h] | Ut [m3/h] | Tilluft [m3/h] | Avtrekk [m3/h] | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 119 | VF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 120 | Garderobe | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 120A | WC | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 120B | WC | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 120C | HWC | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 121 | Ventilasjon | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 122 | Gang | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 123 | Vask | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 126 | Lager | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 127 | Gang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 128 | Kontor | 2 | 0 | 0 | 140 | 140 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 129 | Mat | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 130 | Lager | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 131 | Kjøkken/Allrom | 8 | 0 | 200 | 405 | 205 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 131A | KJL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 132 | VF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 133 | Soverom | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 134 | Stue | 6 | 0 | 200 | 485 | 285 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 135 | Gang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 136 | Bad | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 137 | Soverom | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 01 | 138 | Soverom | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 02 | 202 | Kontor | 5 | 0 | 100 | 300 | 200 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 02 | 203 | Trapp/Gang | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 02 | 204 | Bod | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 02 | 205 | Kontor | 2 | 0 | 0 | 155 | 155 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 02 | 205 | Møterom | 16 | 0 | 0 | 785 | 785 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 02 | 206 | Soverom | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 02 | 207 | Opphold | 7 | 0 | 0 | 305 | 305 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 02 | 208 | Soverom | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 02 | 209 | Gang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 02 | 210 | Bad | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 02 | 211 | Soverom | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 360.001 Eksisterende | Plan 02 | 212 | Soverom | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |

360.001 Eksisterende: 34

1000 1000 3875 3875

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------|-----|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|--|
| 360.002 B-fløy | Plan 01 | 002 | Ventilasjon | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 360.002 B-fløy | Plan 01 | 101 | Bad | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 360.002 B-fløy | Plan 01 | 102 | Soverom | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 360.002 B-fløy | Plan 01 | 104 | Soverom | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 360.002 B-fløy | Plan 01 | 105 | Soverom | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 360.002 B-fløy | Plan 01 | 106 | Forstue/Gang | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | |
| 360.002 B-fløy | Plan 01 | 107 | WC | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 360.002 B-fløy | Plan 01 | 108 | VF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360.002 B-fløy | Plan 01 | 110 | Kontor | 2 | 0 | 0 | 125 | 125 | |
| 360.002 B-fløy | Plan 01 | 111 | Stue | 8 | 0 | 300 | 370 | 70 | |
| 360.002 B-fløy | Plan 01 | 112 | Kjøkken | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 360.002 B-fløy | Plan 01 | 113 | Nattevakt | 1 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 360.002 B-fløy | Plan 01 | 114 | Gang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360.002 B-fløy | Plan 01 | 115 | Bad | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 360.002 B-fløy | Plan 01 | 116 | Møterom | 6 | 0 | 0 | 250 | 250 | |
| 360.002 B-fløy | Plan 01 | 117 | Opphold/Aktivitet | 6 | 0 | 0 | 575 | 575 | |
| 360.002 B-fløy | Plan 01 | 118 | Gang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

360.002 B-fløy: 17

400 400 2010 2010

| | | | | | | | |
|------|-----|------------|------------|-----------------|----------|-------|--|
| Rev. | F01 | Dato | 2022-10-12 | For anskaffelse | JIRMi | Marjo | |
| | | Utarbeidet | | Fagkontroll | Godkjent | | |

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten til Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Målestokk/gjelder A3)

Byggherre

**Yttrabekken Ungdomssenter
Rom- og luftmengdeskjema**

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--|------------------------|
| Norconsult | Oppdragsnummer 52204693 | Tegningsnummer V-36-60-01-01 | Revisjon F01 |
|-------------------|-----------------------------------|--|------------------------|