



R'_w , krav til feltmålt lydisoasjon mellom rom
 R_w , krav til laboratoriemålt lydisolasjon for dører.

- $R'_w \geq 34$ dB, dør R_w 33 dB
- $R'_w \geq 35$ dB, dør R_w 33 dB
- $R'_w \geq 38$ dB, dør R_w 38 dB
- $R'_w \geq 40$ dB, dør R_w 43 dB
- $R'_w \geq 44$ dB
- $R'_w \geq 48$ dB
- $R'_w \geq 60$ dB
- Vegg dimensjoneres ut i fra krav til støynivå i tilstøtende rom.

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tilsier.

Møre & Romsdal Fylkeskommune			Målestokk (gjelder A1)
SPJELKAVIK ARENA			
Lydkrav mellom rom			
PLAN 01			
Forprosjekt			
18.10.2022			
Norconsult	Oppdragsnummer 52200143	Tegningsnummer C-20-01	Revisjon 02