



$R'_w$ , krav til feltmålt lydisoasjon mellom rom  
 $R_w$ , krav til laboratoriemålt lydisolasjon for dører.

- - -  $R'_w \geq 34$  dB, dør  $R_w$  33 dB
- - -  $R'_w \geq 35$  dB, dør  $R_w$  33 dB
- - -  $R'_w \geq 38$  dB, dør  $R_w$  38 dB
- - -  $R'_w \geq 40$  dB, dør  $R_w$  43 dB
- $R'_w \geq 44$  dB
- $R'_w \geq 48$  dB
- $R'_w \geq 60$  dB
- Vegg dimensjoneres ut i fra krav til støynivå i tilstøtende rom.

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tillater.

Møre & Romsdal Fylkeskommune Målestokk (gjelder A1)

**SPJELKAVIK ARENA**  
 Lydkrav mellom rom  
 PLAN 02  
 Forprosjekt  
 18.10.2022

<b>Norconsult</b>	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	52200143	C-20-02	02