



SYMBOLFORKLARING

	EI 60 [B60]
	EI 30 vindu
	Rømmingsutgang
	Nøkkelboks (forslag til plassering)
	Handslukkeapparat (forslag til plassering)
	Brannslange (forslag til plassering)
	Brannalarmsentral
	Rømmingsveg
	Rømmingsretning
	Fluktveg

BYGGET SKAL UTFØRST MED:

- LEDESYSYSTEM
- BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2 (HELDEKKENDE)
- SPRINKLERANLEGG (HELDEKKENDE)

Teikningen er å anslå som konseptteikning (forprosjekt) og skal leses saman med brannrapport. Dokumenta har ikkje status som prosjekteringsunderlag eller byggeteikning

Rev	Endring	Utf.	Kontr.	Dato	
Oppdragsgiver	Musea i Sogn og Fjordane	Utført av	noskur	Kontr. av	cafr
Tittel	Branntekning	Dato	16.11.22	Ansvarlig	grmo
Verne- og formidlingsbygg, Holevikjekta	Plan 1	Målestokk	1:100	Format	A1
		Sweco oppdragsnr.	10233283	Sweco oppdragsleder	Erlend Fauske
		Tegningsstatus	A		
Fagdisiplin	Tegningsnummer (bygg-et-fag-syst-type-løpnr)	Status	A	Rev.	0
RIBR	RIBr01				