Veggtypeoversikt

Symbol	Beskrivelse	Anmerkning
IV-01		
	12,5 mm gips 12,5 mm gips 98 mm trestender med mineralull 12,5 mm gips 12,5 mm gips	Lyd: 44dB Brann: EI 60 Tre: Gyproc GT 98/98(600) NN-NN M30 eller tilsv. Maks. vegghøyde c/c 600: 4000mm Datablad Gyproc: 3.1.51:105
IV-01b Bærende vegg med trestender		
	12,5 mm gips 12,5 mm gips 98 mm trestender med mineralull 12,5 mm gips 12,5 mm gips	Bærende vegger Lyd: 44dB Brann: EI 60 Tre: Gyproc GT 98/98(600) NN-NN M30 eller tilsv. Maks. vegghøyde c/c 600: 4000mm Datablad Gyproc: 3.1.51:105
IV-02b Bærende vegg med trestender og akustikk profil		
	15 mm branngips 15 mm branngips Akustik profil (på støykildesiden) 98 mm trestender med mineralull 15 mm branngips 15 mm branngips	Bærende vegger Lyd: 48dB Brann: EI 60 Tre: Gyproc GT 98/98-A (600) PP-PP M30 eller tilsv. Maks. vegghøyde c/c 600: 4000mm Datablad Gyproc: 3.1.51:106
IV-03		
	15,5 mm branngips 15,5 mm branngips 98 mm trestender med mineralull 15,5 mm branngips 15,5 mm branngips	Lyd: 44dB Brann: EI 60 Tre: Gyproc GT 98/98(600) PP-PP M30 eller tilsv. Maks. vegghøyde c/c 600: 4000mm Datablad Gyproc: 3.1.51:105
IV-03b Bærende vegg med trestender		
	15,5 mm branngips 15,5 mm branngips 98 mm trestender med mineralull 15,5 mm branngips 15,5 mm branngips	Bærende vegger Lyd: 44dB Brann: EI 60 Tre: Gyproc GT 98/98(600) PP-PP M30 eller tilsv. Maks. vegghøyde c/c 600: 4000mm Datablad Gyproc: 3.1.51:105
IV-04		
	12,5 mm gips 98 mm trestender, uisolert 12,5 mm gips	Lyd: 30dB Brann: EI 30 Tre: Gyproc GT 98/98-A (600) N-N M0 eller tilsv. Maks. vegghøyde c/c 600: 4000mm Datablad Gyproc: 3.1.51:102
IV-10 Skillende vegg med stålstender		
	12,5 mm gips 12,5mm gips 100 mm stålstender med mineralull 12,5 mm gips 12,5 mm gips	Lyd: 48dB Brann: EI 60 Stål: Gyproc GS 95/95 (600) NN-NN M100 eller tilsv. Maks. vegghøyde c/c 600: 5500mm Datablad Gyproc: 3.1.6:106
IV-11 Skillende vegg med stålstender / robustgips ytterst		
	13mm robustgips 13mm gips 100mm stålstender med isolasjon 13mm gips 13mm robustgips	Lyd: 48dB Brann: EI 60 Stål: Gyproc GS 95/95 (600) RN-NR M100 eller tilsv. Maks. vegghøyde c/c 600: 5500mm Datablad Gyproc: 3.1.6:106
IV-12 Skillende vegg med stålstender / forsterkningslag		
	12,5 mm gips 15 mm kryssfiner (forsterkningslag) 100 mm stålstender med mineralull 12,5 mm gips 12,5 mm gips	Lyd: 48dB Brann: EI 60 Stål: Gyproc GS 95/95 (600) NN-xfN. M100 eller tilsv. Maks. vegghøyde c/c 600: 5500mm Datablad Gyproc: 3.1.6:106
IV-20 Vegg i våtrom med trestender / forsterkningslag		
	12,5 mm gips 12,5 mm gips 98 mm trestender med mineralull 15 mm kryssfiner (forsterkningslag) 12 mm våtromsplate	Våtrom på den ene side Lyd: 40dB Brann: - Tre: Gyproc GT 98/98(600) NN-xfinerV M98 eller tilsv. Maks. vegghøyde c/c 600: 4000mm Datablad Gyproc: 3.1.51:105
IV-21 Vegg i våtrom med trestender / forsterkningslag x2		
	12 mm våtromsplate 15 mm kryssfiner (forsterkningslag) 98 mm trestender med mineralull 15 mm kryssfiner (forsterkningslag) 12 mm våtromsplate	Våtrom på begge sider Lyd: 40dB Brann: - Tre: Gyproc GT 98/98(600) Vxfiner-xfinerV M98 eller tilsv. Maks. vegghøyde c/c 600: 4000mm Datablad Gyproc: 3.1.51:105
IV-22 Vegg for montering av innebygd sisterne		
	12 mm våtromsplate 18 mm kryssfiner 98 mm trestender med mineralull 98 mm trestender med mineralull	18mm kryssfiner som forsterkningslag for innfesting av vegghengt toalett og armstøtter Lyd: 40dB Brann: -
IV-23 Vegg mellom to sisternevegger, for bedre lyisolasjon		
	12,5 mm gips 48 mm trestender med mineralull 12,5 mm gips	Lyd: 30-35dB Brann: EI 30 Tre: Gyproc GT 48/48 (600) N-N M48 eller tilsv. Datablad Gyproc: 3.1.51:103
IV-30 Dobbeltvegg / høyt lydkrav		Konf. RIB for slisse i dekket mellom A0203 og A0222
	12,5 mm gips 12,5 mm gips 98 mm trestender med mineralull 20 mm luftspalte 98 mm trestender med mineralull 12,5 mm gips 12,5 mm gips	Ekstra lydisolasjon Lyd: 55dB Brann: EI 60 Tre: Gyproc GT 98/98x2 (600) NN-NN M196 eller tilsv. Krever 98x48mm trestender pga. vegghøyde ca. 3300mm Datablad Gyproc: 3.1.51:109

Veggtypeoversikt

Symbol	Beskrivelse	Anmerkning
IV-35 Dobbeltvegg / høyt lydkrav - Slambygg		
	12,5 mm gips 12,5 mm gips 70 mm stålstender med mineralull 30 mm luftspalte 70 mm stålstender med mineralull 12,5 mm gips 12 mm våtromsplate	Ekstra lydisolasjon Lyd: 55dB Brann: EI 60 Stål: Gyproc GS 70/70x2 (450) NN-NV M140 eller tilsv. Maks. vegghøyde c/c 450: 3400mm Datablad Gyproc: 3.1.6:110
IVP-02 IVP = Innvendig Vegg Påforing		
	12,5 mm gips 48 mm trestender med mineralull	
IVP-03		
	12,5 mm gips 15 mm kryssfiner (forsterkningslag) 98 mm trestender, uisoleret	
IVP-05 Påforingsvegg mot Bygg B, akse #114, etg. A03		
	12,5 mm gips smart adaptiv dampsperre 100 mm stålstender med mineralull	OBS: Slissede stålprofiler Maks. 100mm mineralull - konf. RIBfy
IVP-06 Påforingsvegg mot Bygg B, akse #114, etg. A02		
	12,5 mm gips 15 mm kryssfiner smart adaptiv dampsperre 100 mm stålstender med mineralull	OBS: Slissede stålprofiler Maks. 100mm mineralull - konf. RIBfy
IVP-07 Påforingsvegg med trespiler ved vindu i Lobby A - A0202		
	45x21 mm eikespiler, 15mm mellom 12,5 mm gips, klees m/ 9mm aku.filt 198 mm trestender c/c 400 50mm mineralull og dampsperre mot yttervegg	Stender c/c 400 - sittebenk over påforingsvegg Dampsperre klemmes over og under vindu
IVP-08 Påforingsvegg ved vinduer i møterom - A0203		
	12,5 mm gips 198 mm trestender, plassering tilpasses 50mm mineralull og dampsperre mot yttervegg	Dampsperre klemmes over og under vindu
IVP-09		
	12,5 mm gips 23x48 lekt	Påforing betongsøyle møterom o.l.
IVP-10		
	6 mm flis, format 100x100 mm 4 mm flislim	Fliser Villeroy & Boch, Pro Arkitektura 3.0, eller tilsv. Farge bestemmes av ARK/IARK i byggefase. Fugefarge lik flis.
IVP-20 Påforingsvegg våtrom/dusj		
	12 mm våtromsplate 15 mm kryssfiner (forsterkningslag) 48 mm trestender med mineralull	
IVP-21		
	11 mm våtromspanel 15 mm kryssfiner (forsterkningslag)	Våtromspanel type Fibo eller tilsv.
IVP-22 Påforingssjikt vegg A0207 Renholdssentral		
	11 mm våtromspanel	Våtromspanel type Fibo eller tilsv. Monteres på betongvegg i A0207 Renholdssentral og A0233 BK.
SK-01 Skjørt - vises i himlingsplan etg. A02		
	12,5 mm gips 100 mm stålstender, uisolert	Himlingsskjørt ved sprang i himling i gang og rømningsvei. Utføres med gips på synlige sider. Sparkles og males. Brann: Kledning: K210 A2-s1,d0 / Overflate: B-s1,d0
Veggplate under arbeidsbenk		
		Konf. tegning A-A-E-000-A02-273-001 Skjema laboratoriuim

Veggtypeoversikt - Innervegger

MERKNADER

1 Generell info VEGGER
Elastisk fugemasse mot gips i vegger, himlinger og gulv med brann- eller lydkrav: plassering og utførelse iht. monteringsveiledning fra gipsleverandør.

Godstykkelse på stendere må være iht. nødvendig høyde, last og egenlast på vegg.

2 Generell info OVERFLATER
Gipsoverflater sparkles og males

3 Membran i våtsone
Det skal smøres membran i våtsone i baderom og andre våtrom iht. Byggebransjens Våtromsnorm - Byggforsk bladet BVN 34.010
Membran smøres i to sjikt, min. 2mm

IV-22 - smøremembran legges rundt innebygd sisterne, som vist i detaljer 21b og 33 i Byggforsk bladet BVN 42.410

TEGNINGSHENVISNING

For lokalisering av type vegger:
A-A-P-000-Axx-200-001 - Hovedplaner Bygg A 1:100
A-A-H-000-A02-256-001 - Himlingsplan Bygg A - Etasje A02 1:100

Tegningsnummer: **A-A-E-000-000-240-001** Revisjon: **A-01**

ARK	Arkitektur Asplan Viak
RIB	Rådg. ing. Bygg Asplan Viak
RIV	Rådg. ing. VVS Asplan Viak
RIE	Rådg. ing. Elektro Asplan Viak
LARK	Landskap Asplan Viak

Rev	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.
A-01	Konkurransegrunnlag	01.09.2022	LL	STE

Prosjekt: Espeland VBA
Gnr / Bnr: 290/120
Oppdragsgiver: Bergen kommune
Oppdragstaker: asplan viak

Prosjektfase: **Konkurransegrunnlag**

Dato opprettet	Oppdragsnr.	Koordinatsystem:	Høydedatum:
01.10.2021	613898-02	UTM sone 32	NN2000
Opprettet av: LL	Kontrollert av: STE	Målestokk: UM	Format: A2

Veggtypeskjema - Innervegger

Tegningsnummer: **A-A-E-000-000-240-001** Revisjon: **A-01**
Bygg Fag Type Sone Etg. Bygningsdelkode Løpenr.