



BRANNTEGNING VISER YTELSESR TIL BRANNSIKKERHET SOM FREMGÅR AV BRANNKONSEPT UTARBEIDET AV FIRESAFE AS

FORUTSETNINGER:

- Heissjakt utføres som egen branncelle og røykventileres.
- Tegninger må revideres når branntekniske løsninger og installasjoner er etablert (som bygget).

TEGNFORKLARING

E90	E90 [F 90] Dør
	EI 60 A2-s1,d0 [A 60]
	REI 120-M A2-s1,d0 [A 120]
	Tiltaksgrense
	Rømningsvei

REVISJON BESKRIVELSE:				TEGN:	DATA:	KONTR.:	REV.:
BYGG:				TEGN:	DATA:	KONTR.:	DATA:
Kongsvinger sykehus				CP	17.10.22	OME	17.10.22
BRANNTEGNING				PROSJ. NR.:	MÅLESTOKK:		
01				228248	1:50		
				TEGN. NR.:	REV.:		