



28,8 m²

F4003A
TRAPP
20,5 m²

F4003
HALL
10,0 m²

F4003B
KR ROM
7,20 m²

F4002A
HEIS A
6.6 m²

F4002B
HEIS B
6.6 m²

F4002
KORRIDOR
39,5 m²

F4002C
HEIS C
6.6 m²

F4002D
HEIS D
6.6 m²

F4004
TEKNISK ROM
10.1 m²

F4043A
KJØKKEN
16.7 m²

F4043B
SPISEROM
18.8 m²

BRANNTEGNING VISER YTELSESR TIL BRANNSIKKERHET SOM
FREM GÅR AV BRANNKONSEPT UTARBEIDET AV FIRESAFE AS

FORUTSETNINGER:

- Heissjakt utføres som egen branncelle og røykventileres.
- Tegninger må revideres når branntekniske løsninger og installasjoner er etablert (som bygget).

TEGNFORKLARING

- E90 E90 [F 90] Dør
- EI 60 A2-s1,d0 [A 60]
- REI 120-M A2-s1,d0 [A 120]
- Tiltaksgrense
- Rømningsvei

REVISJON BESKRIVELSE:				TEGN:	DATE:	KONTR.:	REV.:
BYGG: Kongsvinger sykehus				TEGN:	DATE:	KONTR.:	DATE:
BRANNTEGNING				CP:	17.10.22	OME:	17.10.22
06				PROSJ. NR.:	MÅLSTOKK:		
				228248	1:50		
				TEGN. NR.:	REV.:		