

TEGNFORKLARING

BRANNCELLEBEGRENSENDE BYGNINGSDEL: EI 30 (B 30)

① DØR: EI 30 Sa (B 30)

② VINDU EI 30

③ VINDU EI 30 ELLER EW 30

⊗ UKLASSIFISERT VINDU

➔ RØMNINGSRETNING

➡ RØMNINGSGUTGANG



RØMNINGSVINDU



RØMNINGSGVEI



ANGREPSVEI BRANNVESEN



BRANNSLANGE (FORSLAG TIL PLASSERING)



HANDSLOKKEAPPARAT (FORSLAG TIL PLASSERING)



BRANNTEPPE (FORSLAG TIL PLASSERING)


SE BRANNKONSEPT KAP. 2.2 FOR KRAV TIL BÆRENDE BYGNINGSDELER.

SE BRANNKONSEPT KAP. 2.7 FOR KRAV TIL HELDEKKENDE SPRINKLERANLEGG

SE BRANNKONSEPT KAP. 2.8 FOR KRAV TIL HELDEKKENDE BRANNALARMANLEGG (KATEGORI 2).

SE BRANNKONSEPT KAP. 2.9 FOR KRAV TIL MARKERINGSSKILT / NØDLYS.

BRANNTEGNINGEN VISER BRANNTEKNISK KONSEPT OG HAR IKKE STATUS SOM ARBEIDSTEGNING. BRANNTEGNINGEN MÅ LESSES SAMMEN MED BRANNKONSEPT.



Rev.	Revisjon gjelder	Dato.	Sign.	Kont.
omega areal				
Branntegning Plan 1, etg		Vindafjord kommune		
Tilbygg bolleieskap Sandeid		Tilbygg bolleieskap Sandeid		
Tegning nr.	Brann-01	Gnr./Bnr.	13 / 2	Kommune Vindafjord
Prosjekt nr.	132510	Ak størrelse	A3	Tegnet av AMH
Dato	14.10.22	Målestokk	1:150	Kontrollert av KK