

Arbeidsordre 2022010770

(Sted) - Internkontroll elektro, std. leiekontrakt

Tidligst start	Senest slutt	Estimert tid	Utføres	Prioritet	Status
		0	08:00 - 17:00	3 - Normal	Ikke påbegynt

Lokalisering
0 - Masterbygg (0 - Masterområde, 39020 - Vinmonopolet)

Beskrivelse
<p>Vi bestiller med dette standard ik-elektro på de punkter som ihht Vinmonopolets standard leiekontrakt anses som vårt ansvarsområde, (Utleieransvar) på vedlagt sjekklister ivaretaes av utleier. Leverandørens KAM koordinerer landsdekkende avtale mot Vinmonopolet, utførende installatør er oppgitt som deltager. Ved alvorlige hasteavvik TG3 kontaktes ansvarlig i saken for akutt utbedring, forøvrig imøtesees rapport for videre saksbehandling.</p> <p>Våre tavler skal være tilgjengelig for ikke-instruert personell, så dette vurderes og kommenteres særskilt i rapporten.</p>

Tilbakemelding

Intern kommentar

Rolle	Navn	Telefon	Mobil	E-post
Kontaktperson	Butikker			
Saksbehandler				
Ansvarlig	Karlsen, Tor Sverre (Initialer: TOKA)		98 28 51 70	tor.sverre.karlsen@vinmonopolet.n

Arbeidsart	Prosjekt	Avtale
	20223 - IK-elektro	El proffen - Elektrotjenester

Kvitering for utørt oppdrag

Utført dato	Utført av (sign.)	Godkjent (sign.)	Medgått tid
			0,00

Avvik			
Sjekk at	04-19 - (Utgår) lysarmaturer ikke har PCB holdige kondensatorer	V	X -
Kommentar	Vi har ingen belysningsanlegg som er så gamle.		
Avvik			
Sjekk at	04-2 - kabler er beskyttet mot mekanisk påkjenning	V	X -
Kommentar			
Avvik			
Sjekk at	04-20 - varmeovner ikke er tildekket med gardiner, møbler etc samt at stråleovner har tilstrekkelig avstand til brer	V	X -
Kommentar			
Avvik			
Sjekk at	04-21 - varmeovner er godt festet, ikke er tildekket eller har synlige skader eller mangler	V	X -
Kommentar			
Avvik			
Sjekk at	04-22 - det foretaes stikkprøver på jordingsanlegg og potensialutjevning, utkoblingstid jordfeilbrytere, spenningsf	V	X -
Kommentar	Innspill fra El proffen		
Avvik			
Sjekk at	04-4 - brytere, stikkontakter etc. er forsvarlig festet og ikke har synlige skader eller mangler	V	X -
Kommentar			
Avvik			
Sjekk at	04-5 - brytere, stikkontakter etc. har tilstrekkelig kapslingsgrad (tabell 51A)	V	X -
Kommentar			
Avvik			
Sjekk at	04-6 - kabelkanaler er forsvarlig festet og tilhørende lokk er montert	V	X -
Kommentar			
Avvik			
Sjekk at	04-7 - Uttak og utstyr i kanalene er komplett, festet og uten synlige skader	V	X -
Kommentar			
Avvik			
Sjekk at	04-8 - skjøteledninger ikke brukes i stor utstrekning	V	X -
Kommentar			
Avvik			
Sjekk at	04-9 - skjøteledninger ikke har synlige skader/mangler, ligger utsatt til eller brukes i stor utstrekning	V	X -
Kommentar			
Avvik			
Sjekk at	11-1 - (Utleieransvar)nøddlysanlegget er tilfredsstillende mhp. antall armaturer og plassering av disse	V	X -
Kommentar	Skal utføres av utleier, ivaretas i samordningsavtalen.		
Avvik			

Sjekk at	11-2 - (Utleieransvar) nødlysarmaturer kontrollert og funnet i orden iht. sjekkliste 11-02-01	V	X	-
Kommentar	Utleieransvar			
Avvik				
Sjekk at	11-3 - (Utgår) lysrør i markeringslys er skiftet i forbindelse med årskontrollen	V	X	-
Kommentar				
Avvik				
Sjekk at	11-4 - (Utleieransvar) alle markeringslys er merket iht. Arbeidstilsynets "Sikkerhetsskiltning og signalgivning på arbe	V	X	-
Kommentar	Utleieransvar, ivaretas i samordningsavtale.			
Avvik				
Sjekk at	11-5 - (Utleieransvar) nødlyssentral er evt sjekket og funnet i orden mhp. lading og batteritilstand	V	X	-
Kommentar	Utleieransvar, ivaretas i samordningsavtalen			
Avvik				
Sjekk at	11-6 - (Utleieransvar) alle nødarmaturer er tilgjengelige og kontrollert iht. skjema 11-02-01	V	X	-
Kommentar	Utleieransvar			
Avvik				
Sjekk at	11-7 - (Utleieransvar) alle defekte lysrør er skiftet i alle nødlys iht. sjekkliste 11-02-01	V	X	-
Kommentar	Utleieransvar			
Avvik				
Sjekk at	11-8 - alle rømningsveier og nødutganger er tilgjengelige og uten hindringer	V	X	-
Kommentar				
Avvik				
Sjekk at	12-01 - (Utleieransvar) brannsentralens nettilkobling er funnet i orden	V	X	-
Kommentar	Utleieransvar			
Avvik				
Sjekk at	12-02 - (Utleieransvar) brannsentralens batteribackup er funnet i orden	V	X	-
Kommentar	Utleieransvar			
Avvik				
Sjekk at	12-03 - (Utleieransvar) alle sentralens funksjoner er testet og funnet i orden	V	X	-
Kommentar	Utleieransvar			
Avvik				
Sjekk at	12-04 - (Utleieransvar) display viser at alt er i orden	V	X	-
Kommentar	Utleieransvar			
Avvik				
Sjekk at	12-05 - (Utleieransvar) orienteringsplan er i orden	V	X	-
Kommentar	Utleieransvar			
Avvik				
Sjekk at	12-06 - (Utleieransvar) evt. styringer er testet og funnet i orden	V	X	-
Kommentar	Utleieransvar			

Avvik			
Sjekk at	12-07 - (Utleieransvar) ladespenning er i orden	V	X -
Kommentar	Utleieransvar		
Avvik			
Sjekk at	12-08 - (Utleieransvar) rutinemessig batteribytte er foretatt	V	X -
Kommentar	Utleieransvar		
Avvik			
Sjekk at	12-09 - (Utleieransvar)brannklokker er testet og funnet i orden	V	X -
Kommentar	Utleieransvar		
Avvik			
Sjekk at	12-10 - (Utleieransvar) evt. kommunikasjon til brannvesen er testet og funnet i orden	V	X -
Kommentar	Utleieransvar		
Avvik			
Sjekk at	12-11 - (Utleieransvar) detektorer er kontrollert og funnet i orden iht. sjekkliste 12-11-01	V	X -
Kommentar	Utleieransvar		
Avvik			
Sjekk at	12-12 - (Utleieransvar) alle manuelle meldere er testet og funnet i orden iht. sjekkliste 12.11.01	V	X -
Kommentar	Utleieransvar		
Avvik			
Sjekk at	44 - alle el-skap er godkjent for ikke autorisert personell	V	X -
Kommentar	Om ikke så ønskes tilbud på ombygging slik at det kan betjenes.		
Avvik			