



**BRANNSYMBOLER**

- Adkomst brannvesen
- Rømningsutgang
- Rømningsretning
- Rømningsvei
- Manuell melder
- Håndslukker
- Panel brannalarm
- Brannslange

- EI 30 Branncelle
- Tiltaksgranse

**MERKNADER**

Risikoklasse: 2  
 Brannklasse: 1

Hovedbæresystem: R 30  
 Sekundært bæresystem: R 30

Nødllys og ledesystem iht. NS-EN 1838  
 Brannalarmanlegg kat. 2, iht. NS 3960

Branntegninger må ses i sammenheng med brannkonsept

Sjakter tettes i dekke

FB: Fri bredde  
 Sa: Røyk- og gasstett  
 C: Selvlukker

Rev. Revisjon omhandler:					Sak. Ans. IK. Dato				
Prosjekt:									
<b>FREVAR</b> 303/1212									
Oppdragsgiver: <b>FREVAR v/GPA</b>									
Fase: IG		Ansvarlig: TW		Tegnet: TW		Kontrollert: OAR			
Prosjekt nr: 23692		Dato: 05.09.2022		Målestokk: 1:75		Format: A3			
<b>BRANNTEGNING</b>									
Plan 1. etasje Tiltaksområdet									
 AFRY Norway AS Ranvikstranda 2B, 3212 Sandefjord Tlf. +47 24 10 10 10 - www.afry.no									
Etasje	Fag	Systemkode	Tegn.type	Tegn.nr.	Rev.				
001	BR	-	20	001	-				