


Symboler:

-  Rømningsretning
-  Brannslange
-  Håndslukker
-  Heis skal ikke benyttes ved evakuering
-  Fluktvei
-  Røykluke/vindu i trapperom
-  Røykventilasjon heis






Skravurer:

-  Rømningsvei

Konstruksjoner:

-  EI 60 [B60]

Dører og vinduer:

-  EI 30-CSa  EI 60 fastkarmvindu
-  EI 30-Sa
-  EI 60-Sa
-  E 90 Heisdør



Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.

Informasjon:

Risikoklasse: 2
 Brannklasse: 2
 Bæresystem R60 [B60]
 Innvendig trappeløp: R30

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannkonseptet. Den har ikke status som byggetegning.



C	02	Anbud	13/01/23	KARJU	TONLIL
C	01	Forprosjekt	19/12/22	KARJU	TONLIL
Fase	Rev.nr	Beskrivelse	Date	Sign	Kontroll
 FORSVARSBYGG					
Prosjekterende					
 Norconsult					
Rena Leir			Målestokk	1:100 (A1)	
Branntegning plan 3			Prosjektnummer	52203461	
			Dato	Godkjent	
			13/01/23	GOJOH	
			Sign.	Kontroll	
			TONLIL	KARJU	
Tegningsnummer					
UGRADERT	0429010067	03 F 200 20 01	C	02	
Gradering	Inventarkode	Etasje Fag System Tegn.type Lepenr.	Fase	Rev.nr.	