



Symboler:

- Rømningsretning
- Utgang til det fri
- Hovedangrepsvei
- Angrepsvei
- Brannslange
- Håndslukker
- Heis skal ikke benyttes ved evakuering
- Brannalarmsentral
- Nøkkelboks
- Betjeningspanel røykventilasjon
- Fluktvei
- Rømningsvindu

Skravurer:

- Rømningsvei

Konstruksjoner:

- EI 60 [B60]

Dører og vinduer:

- E30C E 30-CSa E60 E 60 fastkarmvindu
- E130C EI 30-CSa E160 EI 60 fastkarmvindu
- E130 EI 30-Sa U Uklassifisert vindu
- E160 EI 60-Sa
- E90 E 90 Heisdør

Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.

Informasjon:

Risikoklasse: 2
 Brannklasse: 2
 Bæresystem R60 [B60]
 Innvendig trappeløp: R30

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannkonseptet. Den har ikke status som byggetegning.

C	02	Anbud	13/01/23	KARJU	TONLIL
C	01	Forprosjekt	19/12/22	KARJU	TONLIL
Fase	Rev.nr	Beskrivelse	Date	Sign	Kontroll
Prosjekterende					
Rena Leir			Målestokk 1:100	(A1)	
Branntegning plan 1			Prosjektnummer 52203461		
			Dato 13/01/23	Godkjent GOJOH	
			Sign. TONLIL	Kontroll KARJU	
Tegningsnummer					
UGRADERT		0429010067	01 F 200 20 01	C 02	
Gradering	Inventarkode	Etasje	Fag	System	Tegn.type
					Løpenr.
				Fase	Rev.nr.