

\norconsult\adm\is\proj\opdrag\Hamar\52203258\52203258\Arbeidsdokumenter\53_RIA\03_Lydegninger\Kontorbygg_Lydegninger.dwg - Visio - Plottet: 2023-01-19, 10:56:03 - LAYOUT = Plan 2 - XREF = 042901006701A2020201E01 - Plan 1, 042901006702A2020201E01 - Plan 2, 042901006703A2020201E01 - Plan 3, 042901006704A2020201E01 - Plan 4
 Plan K



- $R'_w \geq 48 \text{ dB}$
- $R'_w \geq 44 \text{ dB}$
- $R'_w \geq 37 \text{ dB}$
- $R'_w \geq 34 \text{ dB}$ (dør $R'_w \geq 33 \text{ dB}$)
- $R'_w \geq 24 \text{ dB}$ (dør $R'_w \geq 25 \text{ dB}$)
- Beregnes iht. støynivå i teknisk rom

13.01.2023

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsvåren beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Forsvarsbygg	Målestokk (gjelder A3) 1:200
--------------	---------------------------------

RENA - ERSTATTE MIDL. KONTORRIGGER

Lydkrav mellom rom
Plan 2