Kursfortegnelse

madla elektro

Madla Elektro A/S
Postadresse: Revheimveien 78
4043 Hafrsfjord

Telefon: +47 51 86 36 50
Telefaks: +47 51 86 36 51
E-post: t.malde@madla.no

Bankgiro: 5413.06.16839
Org.nr.: No 982518741 MVA

Spenning /Nett : TN-C-S 400/230V
Prosjekt nr. : 9000
Revisjon nr. : **Dato** : 27/09/10
Side : 1 **av** 1

Anlegg :	Fordeling :	Forsynt fra :
Rennesøy svømme og idrettsanlegg	UK2	Lyse Nett trafo

Kurs nr :	Kursbetegnelse :	Komp. nr.	Sikr. amp.	Ledn.tver. mm²	Rekkeklemme list / nr.	
1	Lys/stikk hovedtavle 005, tekn.rom 001 og vent.rom 002		C16	2x2,5+J	1-2	
2	Lys/stikk renseanlegg 003 og u/svømmebasseng 004		C16	2x2,5+J	3-4	
3	Bassenglys		C16	2x2,5+J	5-6	
4	Bryter til bassenglys,vaktrom	K4	C10	2x2,5+J	13-14	
5	Stikk renseanlegg		C16	2x2,5+J	7-8	
6	Selvregulerende varmekabel		C16	2x2,5+J	9-10	
7	Reserve		C16	4x2,5+J	17-20	
10	Avfukningsaggregat 36.07		C40	4x10+J		
11	Renseanlegg 37.01 og UV- skap		C20	4x4+J	25-28	
12	Varmeanlegg 32.20		C20	4x4+J	29-32	
13	Selvregulerende varmekabel		C16	2x2,5+J	11-12	
14	Reserve		C10	2x2,5+J	15-16	
15	Reserve		C16	4x2,5+J	21-24	
S1	Inntak		315	4x240+J		
S2	Stiger til tavle 1K1		160	4x95+J		
S3	Stiger til tavle UK1		160	4x95+J		
S4	V.V bereder		63	4x16+J		
S5	Intern fordeling UK2		100	4x16+J		