SYMBOLLISTE SPRINKLER

- 15mm SSP-H (SPRAY SPRINKLER PENDENT INNFELT I HIMLING) -UZ0001T
- 15mm SSU (SPRAY SPRINKLER UPRIGHT) -UZ0002T
- 15mm HSW (HORISONTAL SIDEWALL) -UZ0003T
- 15mm VSW-P (VERTICAL SIDEWALL PENDENT) -UZ0009T
- 15mm SSP (SPRAY SPRINKLER PENDENT) -UZ0005T
- 15mm SSP (SPRAY SPRINKLER PENDENT MED DEKKSKJERM) -UZ0005T
- 15mm SSP-G (SPRAY SPRINKLER PENDENT WITH SPRINKLER GUARDS) -UZ0005T
- 15mm HSW-EC (HORISONTAL SIDEWALL EXTENDED COVERAGE, MAX 5m) -UZ0006T
- 15mm HSW-D (HORISONTAL SIDEWALL DRY) -UZ0007T
- 15mm CPS (CONCEALED PENDENT SPRINKLER MED LOKK) -UZ09T
- 15mm SSP-D (SPRAY SPRINKLER PENDENT DRY) -UZ10T
- 15mm CPS-S (CONCEALED PENDENT SPRINKLER MED FORSEGLING) -UZ0012T

DRENERINGSPUNKT

Node monteres med sprede-plate i (tukt med uk vent/ kanal. Men ikke lavere enn 0,45m under uk (dekke)

Rosa prikker angir dagens plassering av hoder, etter befaring fra byggherre. Plassering beholdes og skal inngå i "som bygget" underlag fra entreprenør.

Sprinklerhoder/plassering beholdes

Sprinklerrør følger trappeløp

soneventil med test-unit

Plugges over himling

Y	01	29.06.16
B	04	21.10.15
B	03	14.06.13
B	02	19.03.13
B	01	23.03.12
A	02	04.04.11
A	01	18.02.11
REV		DATO