



**Tegnforklaring**

- Brann**
- - - EI 60 Brannmotstand vegg
  - Fluktvei/Rommingsretning
  - E 30 Brannmotstand vindu
  - Ei 30 Brannmotstand dør
  - Definert rømningsvei
  - X Tiltaksnummer  
Se tiltaksliste i brannteknisk notat

BRANNKLASSE	2
RISIKOKLASSE	3
ETASJEANTALL	3
TILTAKSKLASSE	1

Etasjeskillere mellom brannceller skal utføres branncellebegrensende

C = Angir krav til selvlukkerfunksjon  
S = Angir krav til røyktetthet S<sub>a</sub>

- BYGNINGEN SKAL HA:**
1. AUTOMATISK SLOKKEANLEGG
  2. BRANNALARMANLEGG KATEGORI 2 MED ALARMOVEFØRING
  3. HÅNDSLOKKERE
  4. BRANNSLANGER
  5. LEDESYSYSTEM
  6. OPTISKE SIGNALGIVERE

Tegningen må ses i sammenheng med brannteknisk notat utarbeidet av Asplan Viak AS.

Tegningsnummer: **FB 01 101**

Rev.	Utsatt	Kontrollert	Dato

Prosjekt: **Sortland VGS**  
 Oppdragsnavn: Nordland fylkeskommune  
 Oppdragsleder: asplan viak

Prosjektbase: **Underlag til anbud**  
 Utsatt: 29.08.23  
 Utsatt av: SLE  
 Korrigert av: JH  
 Godkjent av: -  
 Målestokk: 1:100  
 Format: A0

Plan 1. etasje  
 Tegningsnummer: **FB 01 101**  
 Fig. Type: E3, Lysen

#BublagenslagerOppdrag-C27015-01-Dokumentnavn-FB 01 101-Tittel-Plan 1. etasje-Altstokk=1-108