

Plan	Rom nr.	Romnavn	Areal	# Personer	Romtype	TEK17	444	Valgte verdier	Tilluft	Avtrekk	Tilluft per m <sup>2</sup>	System nr.	Sjakt	Kommentar
00	1	Vindfang	2,5 m <sup>2</sup>	1	Korridor	35 m <sup>3</sup> /h	44 m <sup>3</sup> /h	Default	50 m <sup>3</sup> /h	-50 m <sup>3</sup> /h	20,0	360.001		
00	2	Felles	38 m <sup>2</sup>	3	Korridor	215 m <sup>3</sup> /h	352 m <sup>3</sup> /h	Default	375 m <sup>3</sup> /h	-0 m <sup>3</sup> /h	9,9	360.001		Overstrømning
00	3	Landskap plasser	38,8 m <sup>2</sup>	4	Kontorlandskap	244 m <sup>3</sup> /h	383 m <sup>3</sup> /h	Default	400 m <sup>3</sup> /h	-400 m <sup>3</sup> /h	10,3	360.001		
00	4	Møterom	19,7 m <sup>2</sup>	10	Møterom	331 m <sup>3</sup> /h	402 m <sup>3</sup> /h	Default	425 m <sup>3</sup> /h	-425 m <sup>3</sup> /h	21,6	360.001		
00	5	Stillerom/teams	6,1 m <sup>2</sup>	1	Kontor	48 m <sup>3</sup> /h	70 m <sup>3</sup> /h	Default	75 m <sup>3</sup> /h	-75 m <sup>3</sup> /h	12,3	360.001		
00	6	Kontor	9,5 m <sup>2</sup>	2	Kontor	86 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup> /h	Default	125 m <sup>3</sup> /h	-125 m <sup>3</sup> /h	13,2	360.001		
00	7	BK	2,8 m <sup>2</sup>	0	Bøttekott	10 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	Default	0 m <sup>3</sup> /h	-25 m <sup>3</sup> /h	0,0	360.001		Overstrømning mot rom#2 (Felles)
00	8	Kontor	12,2 m <sup>2</sup>	2	Kontor	96 m <sup>3</sup> /h	140 m <sup>3</sup> /h	Default	150 m <sup>3</sup> /h	-150 m <sup>3</sup> /h	12,3	360.001		
00	9	Mulig stillerom	3,6 m <sup>2</sup>	1	Kontor	39 m <sup>3</sup> /h	52 m <sup>3</sup> /h	Default	75 m <sup>3</sup> /h	-75 m <sup>3</sup> /h	20,8	360.001		
00	10	Garderobe H	5,6 m <sup>2</sup>	1	Garderobe	46 m <sup>3</sup> /h	66 m <sup>3</sup> /h	Default	0 m <sup>3</sup> /h	-75 m <sup>3</sup> /h	0,0	360.001		Overstrømning mot rom#2 (Felles)
00	11	Garderobe D	4,1 m <sup>2</sup>	1	Garderobe	41 m <sup>3</sup> /h	56 m <sup>3</sup> /h	Default	0 m <sup>3</sup> /h	-75 m <sup>3</sup> /h	0,0	360.001		Overstrømning mot rom#2 (Felles)
00	12	Kjøkken sosial	13 m <sup>2</sup>	8	Kjøkken	255 m <sup>3</sup> /h	302 m <sup>3</sup> /h	Default	300 m <sup>3</sup> /h	-300 m <sup>3</sup> /h	23,1	360.001		
00	13	HCWC	7,2 m <sup>2</sup>	1	Dusj	52 m <sup>3</sup> /h	78 m <sup>3</sup> /h	Default	0 m <sup>3</sup> /h	-125 m <sup>3</sup> /h	0,0	360.001		Overstrømning mot rom#2 (Felles)
00	14	WC	2 m <sup>2</sup>	0	WC	7 m <sup>3</sup> /h	14 m <sup>3</sup> /h	Default	0 m <sup>3</sup> /h	-75 m <sup>3</sup> /h	0,0	360.001		Overstrømning mot rom#2 (Felles)
01	20	Gang	22,3 m <sup>2</sup>	0	Korridor	80 m <sup>3</sup> /h	161 m <sup>3</sup> /h	Default	175 m <sup>3</sup> /h	-0 m <sup>3</sup> /h	7,8	360.001		Overstrømning mot WC og HCWC, BK og skap
01	21	Kontor	21 m <sup>2</sup>	3	Kontor	154 m <sup>3</sup> /h	229 m <sup>3</sup> /h	Default	250 m <sup>3</sup> /h	-250 m <sup>3</sup> /h	11,9	360.001		
01	22	Kontor	10,1 m <sup>2</sup>	2	Kontor	88 m <sup>3</sup> /h	125 m <sup>3</sup> /h	Default	125 m <sup>3</sup> /h	-125 m <sup>3</sup> /h	12,4	360.001		
01	23	Kontor	20,9 m <sup>2</sup>	3	Kontor	153 m <sup>3</sup> /h	228 m <sup>3</sup> /h	Default	250 m <sup>3</sup> /h	-250 m <sup>3</sup> /h	12,0	360.001		
01	24	Kjøkken sosial	12,4 m <sup>2</sup>	2	Kjøkken	97 m <sup>3</sup> /h	141 m <sup>3</sup> /h	Default	150 m <sup>3</sup> /h	-150 m <sup>3</sup> /h	12,1	360.001		
01	25	BK	0,9 m <sup>2</sup>	0	Bøttekott	3 m <sup>3</sup> /h	6 m <sup>3</sup> /h	Default	0 m <sup>3</sup> /h	-25 m <sup>3</sup> /h	0,0	360.001		Overstrømning mot rom#20 (Gang)
01	26	HCWC	8,2 m <sup>2</sup>	0	WC	30 m <sup>3</sup> /h	59 m <sup>3</sup> /h	Default	0 m <sup>3</sup> /h	-75 m <sup>3</sup> /h	0,0	360.001		Overstrømning mot rom#20 (Gang)
01	27	Skap	1,2 m <sup>2</sup>	0	Bøttekott	4 m <sup>3</sup> /h	9 m <sup>3</sup> /h	Default	0 m <sup>3</sup> /h	-25 m <sup>3</sup> /h	0,0	360.001		Overstrømning mot rom#20 (Gang)
01	28	Kontor	19 m <sup>2</sup>	2	Kontor	120 m <sup>3</sup> /h	189 m <sup>3</sup> /h	Default	200 m <sup>3</sup> /h	-200 m <sup>3</sup> /h	10,5	360.001		
01	29	WC	30 m <sup>2</sup>	0	WC	108 m <sup>3</sup> /h	216 m <sup>3</sup> /h	Default	0 m <sup>3</sup> /h	-50 m <sup>3</sup> /h	0,0	360.001		Overstrømning mot rom#20 (Gang)
02	XX	Tekniskrom	30 m <sup>2</sup>	0	Varme/kjølesentral	108 m <sup>3</sup> /h	216 m <sup>3</sup> /h	TEK17	125 m <sup>3</sup> /h	-125 m <sup>3</sup> /h	4,2	360.001		
<b>Total</b>		<b>Paviljong 7</b>	<b>341 m<sup>2</sup></b>						<b>3250 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>-3250 m<sup>3</sup>/h</b>				