Skjøtegrop høyspentkabel

Opsjon alt. 2:

To nye rør legges (SN64 160mm), og så langt som lavspenningskabel for gatelys skiftes ut. Høyspentkabler trekkes inn

Skjøtegrop høyspentkabel

Skjøtegrop høy- og lavspentkabler

Skjøtegrop lavspentkabler

To ny høyspentkabler legges fra eksisterende nettstasjon og frem til skjøtegrop

Lavspentkabler legges i rør (125mm SN64) over veikryssinger

Ett ekstra rør legges ned pr. krysspunkt

Nye K- kasser settes opp etter behov.

Nye lavspent forsyningskabler legges mellom alle K- kasser.

1x4x240al TFXP

Stikkledniger byttes ved behov

OPI- kanal 2x3 160mm
Eksisterende høyspentkabel reetableres og trekkes inn i OPI- kanal

Skjøtegrop høyspentkabel
-Ny høyspentkabel
1x3x240al TSLF trekkes inn mellom skjøtegroper.

Skjøtegrop lavspentkabel

Gløshaugveien
Klæbuveien
Moslings gate
Munchs gate
Hans Osnes' veg
Holtermanns veg

NS00160
NS01468

K102510
K102498
K102499
K102531
K101644
K103770
K102494
K102508
K103771
K103785
K103779
K103772
KB110931
K102509
K103767
K103787
K103778
K103773
K103788
K103775
K103777
K103766
K103774
K103789
K103776
K103763
K10375

6690

0 100m

Beliggenhet og høyder må oppfattes som orienterende.

TENSIO

NETBAS

Dato: 2023.01.10
Sign: magnso

N

Målestokk
1:700