

Særskilte kontraktsvilkår

Avtalte kontraktsvilkår skal gjelde med endringer og/eller tillegg som avtalt nedenfor.

Punkt 1 - Miljøkrav

Ved anskaffelse av nytt banksystem/bankforbindelse Larvik kommune er det stilt minimumskrav om at tilbyder skal redegjøre for

- a) andel fornybar energi i porteføljen av datasentre som benyttes for å levere skytjenesten
- b) hvilken gjennomsnittlig energieffektivitet, [Power Usage Effectiveness\(PUE\)-verdi](#), deres datasentre opererer med. Denne skal være <1,5.

Tilbyder skal levere slike dokumentasjon i løpet av kontraktperioden eller senest 18 mnd etter at kontrakt er inngått. Det påløper følgende sanksjoner hvis slik dokumentasjon ikke er levert innen angitt frist på 15.000 kr/mnd.

Punkt 2 - Oppsigelse av kontrakt

Partene har 18 mnd gjensidig oppsigelsestid.