

A0650 Bergen Inkluderingscenter - Status system

| UTSTYR | SYSTEM | ETG. | ROM | PLASSERING AV SYSTEM | OK | FEIL | KOMMENTAR/STATUS |
|------------------|--------|-----------|--------|-------------------------|----|------|---|
| 1 Airmaster 500 | 36.01 | 1.etg | 110 | SFO base / skolekjøkken | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 2 Airmaster 500 | 36.01 | 1.etg | 110 | SFO base / skolekjøkken | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 3 Airmaster 300 | 36.01 | 1.etg | 111 | Helsesøster | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 4 Airmaster 500 | 36.01 | 1.etg | 112 | Møterom | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 5 Flexit L30 | 36.02 | 1.etg | Felles | Teknisk rom 2.etg | ★ | 🚩 | Em-system mener ventilasjon som styrer admin bygget og gangene på selve skolen, er utdatert / for gammelt, and deler service. |
| 6 Airmaster 500 | 36.01 | 1.etg | 116 | Bibliotek | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 7 Airmaster 500 | 36.01 | 1.etg | 116 | Bibliotek | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 8 Airmaster 300 | 36.01 | 1.etg | 117 | Grupperom | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 9 Airmaster 800 | 36.01 | 1.etg | 120 | Lærer arbeidsplass | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 10 Airmaster 800 | 36.01 | 1.etg | 121 | Kunst & Håndverk | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 11 Airmaster 800 | 36.01 | 1.etg | 121 | Kunst & Håndverk | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 12 Airmaster 300 | 36.01 | 1.etg | 122 | Lærer arbeidsplass | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 13 Airmaster 500 | 36.01 | 1.etg | 123 | Klassebase | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 14 Airmaster 500 | 36.01 | 1.etg | 123 | Klassebase | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 15 Airmaster 500 | 36.01 | 1.etg | 127 | Klassebase | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 16 Airmaster 500 | 36.01 | 1.etg | 127 | Klassebase | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 17 Airmaster 500 | 36.01 | 1.etg | 128 | Musikk/Drama | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 18 Airmaster 500 | 36.01 | 1.etg | 128 | Musikk/Drama | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 19 Airmaster 300 | 36.01 | 1.etg | 129 | Grupperom | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 20 Airmaster 300 | 36.01 | 2.etg | 204 | Lærer arbeidsplass | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 21 Airmaster 300 | 36.01 | 2.etg | 209 | Lærer arbeidsplass | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 22 Airmaster 500 | 36.01 | 2.etg | 210 | Grupperom | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 23 Airmaster 300 | 36.01 | 2.etg | 211 | Grupperom | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 24 Airmaster 300 | 36.01 | 2.etg | 212 | Grupperom | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 25 Airmaster 300 | 36.01 | 2.etg | 215 | Grupperom | ★ | 🚩 | Rom 215b 1stk vent ute av drift. Merket med blyant med en stor X på de det gjaldt. |
| 26 Airmaster 800 | 36.01 | 2.etg | 216 | Lærer arbeidsplass | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 27 Airmaster 300 | 36.01 | 2.etg | 217 | Grupperom | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 28 Airmaster 500 | 36.01 | 2.etg | 218 | Klassebase | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 29 Airmaster 500 | 36.01 | 2.etg | 218 | Klassebase | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 30 Airmaster 500 | 36.01 | 2.etg | 219 | Klassebase | ★ | 🚩 | Rom 219 1stk vent ute av drift. Merket med blyant med en stor X på de det gjaldt. |
| 31 Airmaster 500 | 36.01 | 2.etg | 219 | Klassebase | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 32 Airmaster 500 | 36.01 | 2.etg | 223 | Klassebase | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 33 Airmaster 500 | 36.01 | 2.etg | 223 | Klassebase | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 34 Airmaster 500 | 36.01 | 2.etg | 224 | Klassebase | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 35 Airmaster 500 | 36.01 | 2.etg | 224 | Klassebase | ★ | 🚩 | Rom 224 1stk vent ute av drift. Merket med blyant med en stor X på de det gjaldt. |
| 36 Airmaster 300 | 36.01 | 2.etg | 225 | Grupperom | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 37 Airmaster 300 | 36.01 | 2.etg | 226 | Grupperom | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 38 Airmaster 500 | 36.01 | 2.etg | 227 | Klassebase | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 39 Airmaster 500 | 36.01 | 2.etg | 227 | Klassebase | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 40 Airmaster 500 | 36.01 | 2.etg | 228 | Klassebase | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 41 Airmaster 500 | 36.01 | 2.etg | 228 | Klassebase | ★ | 🚩 | Ellers kommuniserer resten av ventilasjonene i bygget. (går i drift og kan slås AV og PÅ) |
| 42 Flexit L30 | 36.03 | 2.etg.adm | Felles | Teknisk rom 2.etg | ★ | 🚩 | Trenger service.Kommunikasjons problemer opp mot EM system. Stopper ofte ifølge vedlikeholder. Em-system mener at anlegget er utdatert / for gammelt. |

| | UTSTYR | SYSTEM | ETG. | ROM | PLASSERING AV SYSTEM | OK | FEIL | KOMMENTAR/STATUS |
|----|------------------|---------------|--------|--------|----------------------|----|------|---|
| 43 | SD-Anlegg | 56 | Felles | Felles | ?? | ★ | 🚩 | Helge Fonneland - Vi har ikke hatt feil på SD anlegg. EM har gått gjennomsystemet, ingen tilbakemelding på vedrørende feil på selv SD-anlegg. |
| 44 | Brannalarmanlegg | Brann | Felles | Felles | Hovedinngang | ★ | 🚩 | Årskontroll utført på brannalarmanlegg 15.11.2023. Anlegg OK. |
| 45 | VVB | Rør | 1.etg | 124 | Bøttek. | ★ | 🚩 | Helge Fonneland - VVB er på og virker. |
| 46 | Innbrudd | Innbrudd | 1.etg | 102 | Trapp | ★ | 🚩 | Helge Fonneland - Avtale med vektor firma er sagt opp. Eventuelle feil på utstyr, strømbrudd går til Bergen kommune sin vaksentral. Virker. |
| 47 | Dørautomatikk | Dørautomatikk | Felles | Felles | Felles | ★ | 🚩 | Helge Fonneland - Div. dør automatikk med feil. Små feil innvendige dører. |
| 48 | Heis | Heis | Felles | Felles | Felles | ★ | 🚩 | Helge Fonneland - Heis med feil. Heisfirma har sett på dette. Lang ventetid på deler. |