



Symbol	Produktkode	Beskrivelse
	UE.402	Teknisk stikk 3 fas 32A 400V
	UE.401	Teknisk stikk 3 fas 16A 400V
	UE.404	Teknisk stikk 3 fas 16A 400V IP67
	UE.405	Teknisk stikk 3 fas 32A 400V IP67
	UE.302	Teknisk stikk 3fas 32A 230V
	UE.303	Teknisk stikk 3fas 32A 230V IP67
	UP.002	SURFACE BULKHEAD 300 15W 830 BK IP65
	UP.003	PANEL COMFORT 600x600
	UP.012	DAMP PROOF 1500 46W 840 IP65 GY
	UP.011	DAMP PROOF SENSOR 1200 32W 840 IP65 GY
	UP.014	DAMP PROOF 1200 32W 840 IP65 GY
	UP.016	LN SF IP44 1200 P 32W 840 WT
	UP.013	DAMP PROOF 1200 32W 840 IP65 GY
	UN.060	6685007 SolidLED Ledelys vegg
	UN.040	6685007 SolidLED Markeringlys på venstre
	UE.411	Teknisk stikk 3 fas 16A 400V+1fas 230V
	UN.061	6685017 SolidLED Slim Heated ledelys vegg
	UN.060	6685007 SolidLED Ledelys Tak
	UN.040	6685007 SolidLED Markeringlys på Ned
	UE.001	Stikk jordet topolet 2-veis innfelt horisontal
	UE.010	Stikk jordet topolet 2-veis påvegg IP44
	UE.011	Stikk jordet topolet påvegg IP65
	XS.100	Trykknapp med indikatylampe start stopp høytrykkvasker
	XS.050	Impuls 1-polet påvegg
	UP.001	SURFACE COMPACT IK10
	RB.010	Bevegelsesdetektor i tak
	RB.011	Bevegelsesdetektor i høyt tak Standard
	UE.421	EL-bil ladeuttak 63A
	RN.002	Alarmpanel VVS
	FS.002	Styreskap avtrekksvifter

Prosjekt: Eikraft Servicebygg 1 etg	Tegningsnummer: E-400.01			
Etterleppstid på bevegelsesdetektor på WC, pauserom, delelager og BK justeres til 30min Lys i rom 4 og 5 pendles ned fra tak ved hjelp av armatylskinne eller lignende for å komme under renninstallasjon.				
Rev.:	Endring	Utf.:	Kontroll:	Dato:
Oppdragsleder: Senja Avfall næring AS Tittel: Servicebygg og dekkklager Eikraft Servicebygg 1 etg		Utfer av: RIE Kontroll av: FSH Dato: 15/04/24		Utskrift av: CT Godkj. av: SFH Målestokk: 1:50 Format: A0 Oppdragsleder:
NOR AS Næringsmiddelindustri og servicebygg AS		Oppdragsnr.: 102313 Tegningsnummer (bygg-ef-fag-systype-leper): E-400.01 Status: D1 Rev.		Oppdragsleder: