










Symboler:

-  Brannslange
-  Brannalarmsentral
-  Sprinklersentral
-  Utgang til det fri
-  Hovedangrepsvei
-  Angrepsvei
-  Rømning ut vindu

Informasjon

Risikoklasse: 3
Brannklasse: 1

BRANNINSTRUKS


Gjør deg kjent med rømningsveier, brannslukningsutstyr og manuelle brannmeldere.

Ved ethvert tiløp til brann skal du :

- VARSELE** Dersom brannalarm ikke høres, utløs manuell brannmelder og ring brannvesen.
- REDDE** Mennesker utsatt for brannfare.
- SLOKKE** Hvis mulig, forsøk å slokke med nærmeste brannsluknings-utstyr. Hvis ikke: **LUKK DØRER OG VINDUER!**
- RØMME** Evakuer bygningen, bruk nærmeste rømningsvei.
- HJELPE** Bistå ansvarlig personell. Veiled brannvesenet.

110

NØDTELEFON BRANNVESEN:

J02	217-05-23	As built	SVONY	TEHAN	SVONY
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					
Os Entreprenør AS					Målestokk (gjelder A1) 1 : 100
Os Barnehage RØMNINGSPLAN					
Norconsult 		Oppdragsnummer 5160515	Tegningsnummer F-20-01-02	Revisjon J02	