

Ved plassering av nettstasjon i bygg, er det mange tekniske, økonomiske og praktiske hensyn som må ivaretas. For å være sikker på at alle vesentlige krav fra Lyse Elnett blir ivaretatt, spesielt i forbindelse med tidligfase prosjektering, er det viktig at bygningseier gjør seg kjent med våre krav.

Ønsket nettstasjonsplassering angis på kart som legges ved dette dokumentet. På samme kart må også adkomstveien markeres.

Før endelig plassering er avklart, må derfor bygningseier bekrefte at følgende krav i dette dokument blir ivaretatt.

Krav til nettstasjonens beliggenhet:	
1.1	Nettstasjonsrom skal være på bakkeplan i nivå med utvendig terreng.
1.2	Nettstasjon skal minimum ha en yttervegg mot det fri.
1.3	Dør, ventiler og luke for provisoriske kabler skal monteres på yttervegg mot det fri.
1.4	Fasaden til nettstasjonen må ha minimum 4m fri høyde fra gulvnivået i nettstasjonen til et eventuelt utspring. Dette utspringet kan maksimalt stikke 6m ut fra fasaden.
1.5	Lyse Elnett skal til alle døgnets tider, ha uhindret kjørbare adkomstvei for stor lastebil helt frem til nettstasjonsdør. Dersom uhindret adkomst ikke kan oppfylles skal det etableres nøkkelboks i port eller lignende. Adkomst skal ikke være avhengig av strøm.
1.6	Dekket og transportveien utenfor nettstasjonen, skal være dimensjonert brukerklasser 10, (BK10)
1.7	På adkomstveien kreves minimum fri kjørehøyde på 3,5 m. Fri høyde utenfor nettstasjonen skal være minimum 5m, for lossing av transformator og annet utstyr. For plassering av lastebil må det utenfor nettstasjonen være et plant område med min. 10m lengde og min 7m bredde.
1.8	Utenfor nettstasjonen må det være mulighet for å plassere midlertidig aggregat, i forbindelse med planlagt eller korrektivt vedlikehold. (Arealbehov er oppfylt hvis punkt 1.7 er ivaretatt)
1.9	Oljetanker, gasstanker, gass skap, avfallsanlegg og andre installasjoner/objekter som utgjør brannfare, skal plasseres i henhold til gjeldende brannforskrifter og forskrift om lagring av brannfarlig vare/væske. VA anlegg skal ikke plasseres nær nettstasjonen slik at det utgjør en risiko for nettstasjonen ved evt. rørbrudd. Overvann og drenering skal dokumenteres av bygningseier.
1.10	Bygningsinstallasjoner og/eller utstyr må ikke plasseres slik at kabelframføring til og fra nettstasjonen vanskeliggjøres.
1.11	Avfall eller avtrekksvifter for røyk, aske, støv, kjemikalier og tilsvarende kan ikke plasseres nær ved nettstasjonens ventilasjons rister, slik at dette kan trenge inn i nettstasjonen.
1.12	Byggets eget tavlerom, må være vegg i vegg med nettstasjonen. Avstand fra nettstasjon til tavlerom må være kortest mulig. Ved høye effekter må kabellengder over 5m unngås. Lengder over 10m godtas ikke.
1.13	Rundt nettstasjonen vil det være elektromagnetiske felt. Se også Statens stråleverns nettside www.nrpa.no for mer informasjon.

Dokument utarbeidet av:	Byggespesifikasjonsgruppe for Distribusjonsnett	Dokument godkjent av:	Byggespesifikasjonsgruppe for Distribusjonsnett
Utgave:	2.0	Eier:	Byggespesifikasjonsgruppe for Distribusjonsnett
Status:	Godkjent	Organisasjon	Lyse Elnett AS
Dok.nr.	12396-v8A	Dato:	11.09.2020

Byggtekniske krav og detaljer for utforming av nettstasjonsrommet:	
2.1	Nettstasjons rom for 1 trafo på opptil 1600 kVA, krever et innvendig areal på minimum 16m ² . <ul style="list-style-type: none"> For optimal plassering av komponenter inne i nettstasjonen og tilstrekkelig kjøling og ventilasjon, skal Lyse Elnett's standard tegning for nettstasjon med 1 trafo benyttes. Se vedlegg.
2.2	Nettstasjons rom for to trafoer på opptil 1600 kVA, krever et innvendig areal på minimum 30m ² . <ul style="list-style-type: none"> For optimal plassering av komponenter inne i nettstasjonen og tilstrekkelig kjøling og ventilasjon, skal Lyse Elnett's standard tegning for nettstasjon med 2 trafoer benyttes. Se vedlegg.
2.3	Dersom det forekommer søyler i nettstasjonsrommet eller nettstasjonsrommets yttervegg kan ikke standardtegningene benyttes.
2.4	Nettstasjonsrom for flere enn 2 transformatorer, har ikke Lyse Elnett utarbeidet standardtegninger på. Utforming av rommet må prosjekteres i samarbeid med Lyse Elnett.
2.5	Fri høyde innvendig i nettstasjonsrommet, må være minimum 280 cm. Dybde på trafo-, høyspent- og lavspentgrop, skal være minimum 60cm. Se standard tegning for mer detaljer.
2.6	Oljeisolerte transformatorer utgjør en viss brannenergi. Bygningseier er ansvarlig for at nettstasjonsrommet prosjekteres og bygges i henhold til VTEK og FEF. Ved brannteknisk prosjektering av nettstasjoner i bygning, må følgende hovedområder avklares: <ul style="list-style-type: none"> • Krav til eksplosjonssikring • Krav til brannmotstand • Krav til gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner • Krav til sikring av brannspredning i fasaden • Krav til overflater • Krav til rømning
2.7	Omsluttende konstruksjoner i nettstasjonsrommet må minst ha brannmotstand REI 60-M A2-s1,d0 for nettstasjon med 1 transformator, og REI 90-M A2-s1,d0 for nettstasjoner med 2 transformatorer. (Lyse Elnett stiller generelt krav til betong minimum fasthetsklasse B30 og 20 cm tykkelse). Dør og ventiler fungerer som trykkavlastning, og er derfor ikke brannklassifisert. Lyse Elnett opplyser aktuell brannenergi i nettstasjonsrommet, som innspill til brannprosjekteringen som er bygningseiers ansvar.
2.8	Gulvet i nettstasjonen dimensjoneres og armeres for transformator(er) på 5,0 tonn som står på 4 hjul med en hjulavstand på 82cm begge veier.
2.9	Det må etableres utsparinger og kabelkulvert som vist på standardtegning. Det må også støpes inn 160mm PVC rør med slak bøy for transformatorer kabler. Rørene innstøpes fra bunn høyspentgrop og frem til siden av trafogropen. <i>Se standard tegning for mer detaljer.</i>
2.10	Alle støpearbeider skal foregå fortløpende, slik at krav til mekanisk styrke og tetthet blir ivaretatt.
2.11	Alle flater skal være plane, sprekker og sår pusses og knudrer fjernes. Innvendige betongflater for vegger og tak skal utformes slik at det forårsaker lite støv over tid i rommet. Glatte flater oppnås best ved hjelp av forskaling med finerplater eller lignende. Innvendige vegger og tak påføres i tillegg 2 strøk med støvbindene middel. NB! Kalkhvitning tillates ikke, og veggene må ikke være diffusjonstett.
2.12	Gulvet stålglattes, støvbindes og gjøres diffusjonstett.
2.13	Del av rom som kommer under dreneringen, skal støpes vanntett. Dokumentasjon for valgt løsning leveres ved overtakelse av rommet. For del av rommet som kommer under bakkenivå, skal det etableres tilstrekkelig drenering

	for å hindre vanninntrengning i nettstasjonsrommet. Trafogrop må gjøres helt tett slik at eventuell oljelekkasje fra trafo samles opp i grop og ikke lekker ut til omgivelsene.
2.14	Yttervegger må ikke isoleres. Ventilasjon i nettstasjonsrommet skal sikre at temperaturen i rommet ikke overstiger temperatur som transformator og andre komponenter er dimensjonert for. For størrelse på ventiler og dør i nettstasjoner med opp til to transformatorer, se standardtegning.
2.15	Installasjoner som ikke er nettrelatert (vannrør, ventilasjonsrør og lignende) tillates ikke plassert i eller ført gjennom nettstasjonsrommet.
Krav til Bygningseier:	
3.1	Lyse Elnett sin avtale om nettstasjon i bygg, skal signeres av grunneier. Denne avtalen blir tinglyst som heftelse på eiendommen.
3.2	Bygningseier besørger arbeidstegninger og tegning av nettstasjonsrom som en del av bygget. Endelige byggetegninger på nettstasjon sendes Lyse Elnett for kontroll og godkjenning i god tid før arbeidet med byggingen er planlagt startet.
3.3	Bygningseier besørger godkjenning av eventuelt fasadeendring på eget bygg hos offentlige myndigheter.
3.4	Bygningseier besørger bygging av nettstasjonsrommet.
3.5	Det må ikke foretas fasadeendringer på nettstasjonen som forringer ventilasjon, vanskeliggjør adkomst eller tilgang til utsparinger.
3.6	Ved inntak større enn 1250 A, skal det benyttes kapslet skinnepakke for overføring mellom trafo i nettstasjon og byggets hovedtavle. For inntak opp til 1250 A, kan det benyttes halogenfrie enleder kabler med tverrsnitt 240mm ² eller 300mm ² Cu. Bygningseier besørger framføringen fra byggets hovedtavle frem til og gjennom veggen til nettstasjonsrommet. Føringen fra nettstasjonsveggen til transformator, kan besørges av bygningseier eller Lyse Elnett. Dette avtales med Lyse Elnett. Forbindelsen må være kortslutningssikkert forlagt, og bygningseier må besørge branntettingen i nettstasjonsveggen. Branntettingen må være med klassifisert produkt, med brannmotstand tilsvarende veggen i nettstasjonen. Bygningseier besørger og bekoster eventuell montasje og drift av branndetektor i nettstasjonen. Plassering skal avtales med Lyse Elnett.
3.7	Bygningseier må tidlig bestille tilknytning hos Lyse Elnett, slik at vi sammen får etablert en omforent fremdriftsplan. Dette for å sikre at Lyse Elnett får bestilt og reservert nødvendig materiell og interne ressurser til riktig tid: Lyse Elnett leverer følgende materiell for innstøping: 1. Vinkeljern for trafo-, høy- og lavspenngrop <ul style="list-style-type: none"> • Lagervare med normalt ca 2-5 dagers leveringstid Lyse Elnett leverer følgende materiell for montering etter støping: 2. 1 stk katteluke. <ul style="list-style-type: none"> • Lagervare med normalt ca 2-5 dagers leveringstid 3. 2-4 stk ventiler. <ul style="list-style-type: none"> • Bestillingsvare med normalt ca 4-8 ukers leveringstid 4. 1 stk dør. <ul style="list-style-type: none"> • Bestillingsvare med normalt ca 4-8 ukers leveringstid Lyse Elnett monterer selv innvendige komponenter i nettstasjonen: 5. Innvendige komponenter som trafo, lavspenntavle, høyspentanlegg m.m. <ul style="list-style-type: none"> • Bestillingsvare med normalt 8 til 20 ukers leveringstid. NB! I tillegg til leveringstid på materiell må det også tas høyde for prosjekteringstid, bygge- og montasjetid.



KRAV TIL NETTSTASJON I BYGG

Spesifikasjon

Godkjent dokument