

Referat tilbodssynfaring

Oppdragsgjevar/byggherre	Øygarden kommune	
Prosjektnummer/-namn	24074 – Innfartsparkering Ågotnes	
Møtedato	21.05.24	
Møtetid	10:00 – 11.00	
Møtestad	Ågotnes	
Deltakarar		
	Remi Skålnes Vabø	Øygarden kommune
	Andreas Kårbø	Øygarden kommune
	Terje Dolvik	Øygarden Kommune
	Gunnar.K. Grønningsæter	Multiconsult
	Helge Haugland	SWECO
Distribusjon av referat	Blir kunngjort i Mercell	
Referent	Remi Skålnes Vabø	21.05.24

Sak	SAK/ TILTAK
01	Orientering Området vart vist
02	Spørsmål: Det vart stilt følgjande spørsmål frå deltakarane på staden: - Det ligg att massar frå tidlegare prosjekt på staden. Korleis tenker kommunen desse skal handterast? Svar: Massane skal handterast på lik linje som stadeigne masser. Det vert lagt til grunn at massane er reine og kan nyttast på plassen. Totalentreprenøren har ansvar for prøvetaking av massane.

<p>03</p>	<p>Overbygning på innfartsparkering</p> <p>Punkt. 4.1.3 i funksjonsbeskrivelsen:</p> <p>«Overbygningen er dimensjonert etter krav i Statens Vegvesens Håndbok N200</p> <p>Vi anbefaler følgende overbygning:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Slitelag 5,0 cm, Ab11 · Bindelag 5,0 cm, Ab 11 · Bærelag 15,0 cm grus, fk 0/32. · Forsterkningslag 30,0 cm, pukk 22/63» <p>På tilbudssynfaringa vert det presisert at dette ikkje er ein anbefaling men eit krav.</p> <p>Oppdragsgjevar ynskjer denne overbygninga.</p>
<p>04</p>	<p>Intensivbelysning ved utbetring av kryss i fylkesvegen</p> <p>Samferdsleavdelinga i Øygarden kommune peikte på at fylkeskommunen vil ha intensivbelysning i når krysset mot fylkesvegen vert utbeta. I tilbudssynfaringa vert det svart ut at det ikkje er medteke intensivbelysning i funksjonsbeskrivelsen.</p> <p>I etterkant av synfaringa har dette vore diskutert, og at dette skal takast med.</p> <p>Tilbydar skal inkludere intensivbelysning i prising av krysset ved fylkesvegen.</p>