



FORUTSETNINGER:

DET VISES TIL BRANNKONSEPT UTARBEIDET AV FIRESAFE AS

- Rkl 2 og 6
- Brannklasse 2
- Brannalarmanlegg i kategori 2 (heldekkende)
- Ledesystem i rømningsveier

TEGNFORKLARING

- | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------------------|
| | Branncelle EI 60 [B 60] | | Brannslange, forslag til plassering |
| | Dør EI 30-Sa [B 30] | | Håndslukker, forslag til plassering |
| | Dør EI 30-CSa [B 30S] | | Utgang/rømning |
| | Dør EI 60-CSa [B 60S] | | Rømningsvei |
| | Heisdør EI 60/E 90 | | |
| | Brannvindu EI 30 | | |

REVISJON BESKRIVELSE:

TEGN. NR.	BYGG	TEGN. DATO	REVISJON	REVISJON DATO	KONTR. DATO	REVISJON DATO
	Fearnleys gate 21	HDØ		23.01.24	LMRS	23.01.24
	Branntegning	PROSJ. NR.:	1101096	MÅLSTOKK:	1:150	
	Plan 1. etasje	FORMAT:	A3			

FIRESAFE / FIRESAFE CONSULTING
 Sluppenveien 12E, 7037 TRONDHEIM
 Tlf: 73 82 04 00
 firmapost@firesafe.no
 www.firesafe.no

TEGN. NR. 1101096-01
 REV.: