



**FORUTSETNINGER:**

DET VISES TIL BRANNKONSEPT UTARBEIDET AV FIRESAFE AS

- Rkl 2 og 6
- Brannklasse 2
- Brannalarmanlegg i kategori 2 (heldekkende)
- Ledesystem i rømningsveier

**TEGNFORKLARING**

- |  |                         |  |                                     |
|--|-------------------------|--|-------------------------------------|
|  | Branncelle EI 60 [B 60] |  | Brannslange, forslag til plassering |
|  | Brannskille E 30        |  | Håndsløkker, forslag til plassering |
|  | Dør EI 30-Sa [B 30]     |  | Utgang/rømning                      |
|  | Dør EI 30-CSa [B 30S]   |  | Rømningsvei                         |
|  | Dør EI 60-CSa [B 60S]   |  |                                     |
|  | Heisdør EI 60/E 90      |  |                                     |
|  | Brannvindu EI 30        |  |                                     |

**REVISJON BESKRIVELSE:**

BYGG	TEGN. NR.	TEGN. DATO	KONTR. NR.	REVISJON DATO
Fearnleys gate 21	1101096	23.01.24	LMRS	23.01.24
Branntegning			MÅLSTOKK:	1:150
Plan 2. etasje			FORMAT:	A3

**FIRESAFE** / FIRESAFE CONSULTING  
 Sluppenveien 12E, 7037 TRONDHEIM  
 Tlf: 73 82 04 00  
 firmapost@firesafe.no  
 www.firesafe.no

TEGN. NR. 1101096-02  
 REV.: