

# Anskaffelse av LED armaturer Dale Barnehage

**Oppdragsgiver:** Kristiansund kommune

**Frist for å levere tilbud:** 04.09.2024

## **Om konkurransen:**

Konkurransen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR-2016-08-12-974 del I, samt de bestemmelser som fremgår av dette konkurransegrunnlaget.

Denne forespørselen sendes til minimum 3 aktuelle leverandører i markedet.

## **Oppdrag/Formål**

Kristiansund kommune skal bytte ut lysarmaturer på Dale Barnehage

Gjeldende kriterier er:

Tilbudte lyskilder skal være av type LED med fargegjengivelse Ra-indeks > 80 og fargetemperatur 3000K, systemlevetid minimum 100.000 timer med maksimum utfall B80.

Tilbudte armaturer skal dimensjoneres etter eksisterende armatur, spesifisert i høyre kolonne, ytterligere spesifikasjoner står under hvert punkt i listen. – Vedlegg «Prisskjema Dale Barnehage.xlsx»

Lysarmaturene skal leveres fram til bygget og Kristiansund kommune monterer lysarmaturene selv.

## **Utstysliste:**

- Se Vedlagt Excel dokument - Prisskjema Dale Barnehage.xlsx

## **Valg av leverandør**

Tildelingen av avtale skjer på grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

- **Mer informasjon:**  
*Dersom leverandør finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgiver gjennom kommunikasjonsfane i Mercell. Oppdragsgiver vil sørge for at alle aktuelle tilbydere vil bli gitt lik informasjon for å sikre likebehandlingsprinsippet jf. Lov om offentlige anskaffelser.*

## **Innlevering av tilbud:**

Tilbud leveres på mercell

**Vedlegg:**

Prisskjema Dale Barnehage.xlsx