



Ø160 veggufte.  
Kapasitet 100m<sup>3</sup>/h  
ved 450Pa

Ø160 veggufte.  
Kapasitet 100m<sup>3</sup>/h  
ved 450Pa

Tegningssett: Radonavtrekk Tinnjønn skole (del 2)		Tegningsnummer: 39-20-00U-002	
Rev.	Endring	Ut.	Kont.
Oppdragsleder	Disiplin	Utøyer av	Dato
Kristiansand kommune	RIV	VL	
Tinnjønn skole	Kont. av TANA	Godkj. av TANA	10.04.24
Radonavtrekk Tinnjønn skole (del 2)	Målestokk 1:50	Format A0	
Hovedbygg kjeller			Tegningsstatus Anbudstegning
Oppdragsnr. 3945	Tegningsnummer 39-20-00U-002	Status ---	Rev.